



TAURON Dystrybucja S.A.

Oddział w Krakowie

Wydział Dokumentacji

Uzgodnia się pod warunkiem zachowania uwag zawartych w piśmie

Znak *TAURON/0240/PWOS/05* 696/2019/5

Z dnia *09.04.2019*

Uzgodnia się z uwagą, że prace w pobliżu urządzeń podziemnych TAURON Dystrybucja S.A. należy wykonać ręcznie, zgodnie z obowiązującymi normami. Kable elektroenergetyczne będące w kolizji poprzecznej z planowaną inwestycją należy zaprojektować z o przejście w rurze ochronowej przepustu z uwzględnieniem zapasowego wolnego przepustu rurociągu wychodzącego 0,5m poza rurę ochronną. Należy stosować następujące średnice rur ochronnych: Dla kabli 1 kV rury o średnicy minimum 110mm koloru niebieskiego. Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego. Zabezpieczenie kabli wykonać zgodnie z wytycznymi stanowiącymi załącznik do uzgodnienia.

Uzgodnia się z uwagą, że prace w pobliżu urządzeń podziemnych TAURON Dystrybucja S.A. należy wykonać ręcznie, zgodnie z obowiązującymi normami. Wskazane jest ze względu na bezpieczeństwo osób i mienia, by przed przystąpieniem do prac wystąpić do TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Krakowie o nadzór branżowy.

Kategorycznie zabraniamy prowadzenia robót ziemnych sprzętem mechanicznym bez nadzoru w odległości mniejszej niż 2 m od zlokalizowanego przekopem kontrolnym kabla.

TAURON Dystrybucja S.A.

Oddział w Krakowie

Starszy Specjalista ds. uzgodnień branżowych

Wydział Dokumentacji

Wiktor Bartkowski

LEGENDA

1. Proj. sieć kanalizacji deszczowej
2. Proj. studzienka Ø 500 z wpustem ulicznym i osadnikiem wraz z przykanalikiem Ø 160
3. Proj. rura ochr. Arota Ø 110, L=2,0 m na skrzyżowaniu z siecią energetyczną i telekomunikacyjną

Legenda:

- Linie kablowe WN
- Linie napowietrzne WN
- Linie kablowe SN
- Linie napowietrzne SN
- Linie kablowe nN
- Linie napowietrzne nN
- Linie kablowe oświetleniowe
- Linie napowietrzne oświetleniowe
- Linie kablowe teletechniczne
- Linie napowietrzne teletechniczne

Przebieg linii naniesiono orientacyjnie

SKRZĄŻOWANIA

Przeds. Usług Technicznych "JARD" 33-300 Nowy Sącz, ul. Harcerska 4, tel./fax 18-441-42-61, tel.kom. 507-340-450; e-mail: jardprojekty@interia.pl; www.jardprojekty.net24.net		
OBIEKT	Projekt budowlany - Kanalizacja deszczowa w ul. Grodzkiej w Nowym Sączu	
ADRES	Działki nr 14/43, obr.72: nr 112, obr.73: nr 52/1; 116/1; 122/1; 124: 125; 126, obr.88: nr 156, obr.89: nr 130; 132; 137 obr.90, w rejonie ul. Grodzkiej w Nowym Sączu, województwo małopolskie	
INWESTOR:	Miejski Zarząd Dróg 33-300 Nowy Sącz, ul. Wyspiańskiego 22	
TEMAT	Projekt zagospodarowania terenu	
DATA:	SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. Łukasz Nędra uprawnienia do projektowania i kierowania w zakresie sieci, instalacji i urządzeń opływowych, wentylacyjnych, gazowych i wod-kan nr.MAP/0261/PWOS/06	PROJEKTANT: inż. Janusz Radożycki uprawnienia do projektowania i kierowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń opływowych, wentylacyjnych, gazowych i wod-kan nr.MAP/0240/PWOS/05

Projektant: inż. Janusz RADOŻYCKI
33-300 Nowy Sącz, ul. Harcerska 4, tel. 507 340 450
Upr.bud. Nr GAS.834/A-43/84 do proj. w spec. architekt.
oraz proj. i kierow. rob. budowl. w spec. konstr.-budowl.
Upr.bud. Nr MAP/0240/PWOS/05 do projektow. i kierow.
robot.budowl. bez ogranicz. w zakr. sieci, instalacji i urządz.
ciepłych, wentylac., gazowych, wodociąg. i kanalizac.

