

DT- 60/2021/BR



Radom dnia 19.01.2021r.

Gmina Miasta Radomia
ul. Kilińskiego 30
26-600 Radom

dotyczy: **warunków technicznych dostawy wody i odprowadzenia ścieków dla potrzeb rewitalizacji parku im. Józefa Ruzika – budowa szaletu miejskiego oraz tężni solankowej przy ul. Kwiatkowskiego dz. nr ewid. 84/2 (obręb 0100 - Glinice, arkusz 116) w Radomiu.**

W odpowiedzi na złożony wniosek z dnia 12.01.2021r. w sprawie jak wyżej uprzejmie informujemy, że Wodociągi Miejskie planują przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Kwiatkowskiego, od ul. Domagalskiego (obecnie ul. Mazowieckiego) do ul. Konopnickiej, w ramach inwestycji unijnych. W chwili obecnej istnieje techniczna możliwość doprowadzenia wody i odprowadzenia ścieków z w/w działki pod warunkiem zaprojektowania i realizacji przyłączy wod-kan zgodnie z następującymi zaleceniami:

1. Przyłącze wodociągowe:

- dostawę wody zapewnimy z istniejącego wodociągu DN/ID150mm żel. w ul. Kwiatkowskiego z wykorzystaniem istniejącego przyłącza zakończonego studnią wodomierzową zlokalizowaną na działce nr 84/2. Przyłącze to w ramach planowanych inwestycji zostanie wymienione na rury PE DN 110mm,
- wodomierz dla potrzeb przedmiotowej inwestycji należy zaprojektować w istniejącej studni wodomierzowej,
- za drugim zaworem odcinającym przy wodomierzu po stronie instalacji wewnętrznej należy zaprojektować zawór zwrotny antyskażeniowy,
- w celu ustalenia terminu montażu wodomierza należy zgłosić się do Wodociągów Miejskich w Radomiu (pokój nr 1) wraz z oświadczeniem Wykonawcy wykonującym instalację wodociągową.

2. Odprowadzenie ścieków:

Ścieki sanitarne przyjmujemy do istniejącego kanału sanitarnego DN200mm kam. przebiegającego w pasie ul. Kwiatkowskiego pod warunkiem:

- wykonania wymiany (po trasie) istniejącego odejścia kanalizacji sanitarnej przebiegającego obok przyłącza wodociągowego
- przyłącze wykonać z rur PP DN/OD160mm $i_{min}=1,5\%$,
- przyłącze zakończyć studnią rewizyjną betonową D 1200,
- do wykonanej studni należy włączyć instalację z planowanej inwestycji,
- nie wolno odprowadzać wód deszczowych do kanalizacji sanitarnej,
- zabrania się instalowania wpustów podłogowych w pomieszczeniach posadowionych poniżej poziomu terenu bez zabezpieczenia przeciwwzalewowego,
- roboty montażu studni na istniejącym przyłączy wykonać pod nadzorem Działu Sieci Kanalizacyjnej tel. (48) 3831574.

3. Należy opracować dokumentację projektową doboru i montażu wodomierza, przebudowy istniejącego przyłącza kanalizacji sanitarnej wraz z wewnętrzną instalacją wod-kan. Dokumentację należy przedłożyć do uzgodnienia w Wodociągach Miejskich w Radomiu Sp. z o.o. Inwestor jest zobowiązany dostarczyć do Wodociągów Miejskich kopię inwentaryzacji powykonawczej wykonanych nowych inwestycji w zakresie wod-kan na terenie przedmiotowej działki.

- 4. Dostawa wody i odbiór ścieków nastąpią po zawarciu Umowy z Wodociągami Miejskimi w Radomiu Sp. z o.o.
- 5. Ważność warunków technicznych 2 lata.

Otrzymują:

- 1. Adresat
- 2. Dział Sprzedaży
- 3. A/a TT

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Leszek Trzeciak

tel. +48 48 383 16 00
fax +48 48 383 16 01NIP: 796-010-15-60
Regon: 670110416Bank Pekao S.A. nr konta:
85 1240 5703 1111 0000 4900 9723