

**ODPIS****PREZYDENT
MIASTA RADOMIA****PROTOKÓŁ**Narady Koordynacyjnej dotyczącej usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu
z dnia 2021-09-23Sposób przeprowadzenia narady ☒ - ~~zebranie zainteresowanych podmiotów~~
☒ - ~~za pomocą środków komunikacji elektronicznej~~Przedmiot narady: **trasa sieci: wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, oświetleniowej, monitoringu**Lokalizacja obiektu: **Radom, ul. Słowackiego / Kwiatkowskiego dz. nr 80/17, 84/2 ark. 116 obr. 0100 Glinice**Wnioskodawca: **GMINA MIASTA RADOMIA 26-600 RADOM, ul. KILIŃSKIEGO 30****PPHU BROS PIOTR POROSA 61-695 POZNAŃ, ul. GROTA ROWECKIEGO 7**Autor opracowania: **Jerzy Sołtysik, Rafał Szymczak**Przewodniczący: **Anna Celej - GEODETA MIEJSKI - Kierownik Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej**

Uczestnicy Narady Koordynacyjnej zawiadomieni i zapoznani drogą e-mail z przedłożonym projektem sieci uzgadniają w/w dokumentację projektową w zakresie lokalizacji w następujący sposób.

Uwagi i stanowiska uczestników Narady Koordynacyjnej :

Lp.	Oznaczenie podmiotu oraz Imię i nazwisko osoby, która ten podmiot reprezentuje:	Stanowisko/treść uwagi
1.	Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji	pozytywne bez uwag Należy zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie
2.	NETIA S.A. Zbigniew Kowalski	pozytywne bez uwag Brak uwag
3.	ORANGE POLSKA S.A.	pozytywne bez uwag Należy zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie
4.	PGE DYSTRYBUCJA S.A. Zbigniew Siwek	pozytywne z uwagami 1. Zachować odległość min. 0,5m fundamentów słupów od istniejących kabli energetycznych nN i sN, zaleca się - 1m. Dotyczy min. słupów L1/1, L2/1, L1/2, L5/2, L6/2) 2. Przy skrzyżowaniach kanalizacji wod-kan kable energetyczne osłonić rurami ochronnymi. 3. Prace ziemne w ww. miejscach wykonywać ręcznie i w porozumieniu z RE.
5.	Polska Spółka Gazownictwa SP. z o.o - wys. ciś.	pozytywne bez uwag Należy zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie
6.	Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Warszawie Gazownia w Radomiu ; 26-600 Radom, ul. Gazowa 11/13 Konrad Srebrzyński	pozytywne z uwagami Skrzyżowanie i zbliżenia projektowanych sieci do istniejącej sieci gazowanej należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. (Dz.U.poz.640) Prace ziemne w pobliżu sieci gazowej należy wykonać ręcznie bez użycia sprzętu mechanicznego z zachowaniem szczególnej ostrożności oraz pod nadzorem przedstawiciela Gazowni w Radomiu . O terminie rozpoczęcia prac należy powiadomić Gazownię w Radomiu z min. tygodniowym wyprzedzeniem
7.	RADPEC S.A.	pozytywne bez uwag Należy zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie

URZĄD MIEJSKI W RADOMIU - WYDZIAŁ GEODEZJI - PRACOWNIA MAPY NUMERYCZNEJ

ul. Kilińskiego 30 (pok. 43), 26-600 Radom, tel. 48 36 20 712 fax: 48 36 20 621,

e-mail: geodezja.zudp@umradom.plwww.radom.pl

ODPIS

8.	Wodociągi Miejskie w Radomiu Tomasz Mazur	pozytywne bez uwag
9.	Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków Delegatura w Radomiu Witold Bujakowski	Brak uwag pozytywne bez uwag Brak uwag
10.	Wydział Architektury	pozytywne bez uwag
11.	WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA Marek Kolasiński	Należyście zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie pozytywne z uwagami Prze zbliżeniu do drzew w promieniu minimum 3 m od pnia wykopać ręcznie lub zastosować metodę przewiertu sterowanego. Całkowity zakaz usuwania korzeni drzew, szczególnie szkieletowych odpowiedzialnych za statyka drzew. Czasowo odkryte korzenie zabezpieczyć, np. poprzez okrycie mokrym materiałem. W przypadku konieczności zbliżenia do drzewa należy je zabezpieczyć, np. poprzez odeskowanie. Na powierzchniach biologicznie czynnych nie gromadzić urządzeń i materiałów budowlanych, szczególnie w obrębie drzew i krzewów (nie opierać o pnie drzew).

Uwagi i zalecenia

1. Przy skrzyżowaniach i zbliżeniach projektowanych sieci od istniejącego uzbrojenia podziemnego, prace ziemne wykonać ręcznie, bez użycia sprzętu zmechanizowanego i pod fachowym nadzorem technicznym zapewnionym przez wykonawcę robót.
2. Obiekty budowlane wymagające pozwolenia na budowę oraz obiekty, o których mowa w art. 29, podlegają geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie, a po ich wybudowaniu - geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, obejmującej ich położenie na gruncie zgodnie z art. 43 ust.1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (Dz.U.2020 poz.1333 ze zm.).
3. Podczas prac należy zwrócić szczególną uwagę na zachowanie w stanie nienaruszonym znaków geodezyjnych, które podlegają ochronie w trybie art. 15 ustawy z dnia 17 maja 1989 Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2020 poz. 2052), oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999r. w sprawie ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. z 2020 poz.1357)
4. Prace ziemne wykonać pod nadzorem przedstawicieli instytucji zarządzających sieciami uzbrojenia terenu, krzyżującymi się i zbliżonymi do uzgadnianego obiektu.
5. O zamiarze prowadzenia prac ziemnych instytucje branżowe winny być zawiadomione z odpowiednim wyprzedzeniem.
6. Inwestor na etapie projektu budowlanego obowiązany jest zastosować się do zaleceń zawartych w uwagach dodatkowych uczestników Narady Koordynacyjnej zapisanych w niniejszym protokole.

Niniejsze uzgodnienie nie zwalnia Inwestora od uzyskania z właściwego organu do spraw nadzoru architektoniczno-budowlanego decyzji pozwolenia na budowę.

Narada odbyła się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Radomiu za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Z up. PREZYDENTA MIASTA

mgr inż. Anna Celej
KIEROWNIK

Miejskiego Ośrodka Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej
RADOMIA MIEJSKI

PRZEWODNICZĄCY NARADY KOORDYNACYJNEJ
podpis

**PREZYDENT
MIASTA RADOMIA**

Radom, dn. 2021-09-23

Z up. PREZYDENTA MIASTA

mgr inż. Anna Celej
KIEROWNIK

Miejskiego Ośrodka Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej
RADOMIA MIEJSKI

URZĄD MIEJSKI W RADOMIU - WYDZIAŁ GEODEZJI - PRACOWNIA MAPY NUMERYCZNEJ
ul. Kilińskiego 30 (pok. 43), 26-600 Radom, tel. 48 36 20 712 fax: 48 36 20 621,
e-mail: geodezja.zudp@umradom.pl
www.radom.pl