=TG-W zasilanie
+Poddasze
-W2
-CP2

=TG-W zasilanie
+III piętro
-CP1

=TG-W zasilanie
+Poddasze
-W2
-CP2

OPIS OZNACZEŃ

- Oprawa z modułem oświetlenia awaryjnego typ SD 263 AW – 8124000
- EM850N — Elektromagnetyczny trzymacz drzwi typ EM850N
- Oprawa oświetlenia ewakuacyjnego typ OP1 i DS1 ABTA2N – (866 i 867) 2020
- Przycisk oddymiania natynkowy z szybką typ RT41
- CP1 — Centralka oddymiania MERCOR typ MCR 9705-5A
- F01362 — Optyczna czujka dymu typ F01362
- W2 2,2 — Wentylator oddymiania W2 P=2,2kW
- TG-W — Tablica główna wentylatorów oddymiania TG-W

C

A D

B

INWESTYCJA	WYDZIELENIE P.POŻAROWE ISTNIEJĄCYCH KLATEK SCHODOWYCH W BUDYNKU COLLEGIUM GODLEWSKIEGO U.R. PRZY AL. MICKIEWICZA 21 W KRAKOWIE		
OBIEKT	BUDYNEK COLLEGIUM GODLEWSKIEGO U.R.		
LOKALIZACJA	AL. MICKIEWICZA 21 31-120 KRAKÓW		
INWESTOR	UNIWERSYTET ROLNICZY im. H. KOŁŁĄTAJA 31-120 KRAKÓW, AL. MICKIEWICZA 21		
BRANŻA	ELEKTRYCZNA		
STADIUM	PB+PW		
TEMAT RYS.	PLAN INSTALACJI - PARTER		
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Piotr Piwowoński	upr. nr MAP/0109/PWOE/04	
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Arkadiusz Kielar	upr. nr 337/2001	
DATA OPRACOWANIA	05.2010	SKALA 1:100	NR RYS. E-05