

**Gmina Legnica**  
**Zarząd Dróg Miejskich w Legnicy**  
Adres: **ul. Wojska Polskiego 10. 59-220 Legnica**  
Telefon: **76 756 46 00**  
Telefaks: **76 756 46 19**  
e-mail: **zdm@zdm.legnica.eu**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ozn. DP/23/2024, pn.: „Bieżące utrzymanie obiektów inżynierskich i urządzeń zabezpieczających ruch – wymiana asfaltowych przykryć przerw dylatacyjnych.”  
Pytania i odpowiedzi nr 1.

**Na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11.09.2019r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający udostępnia treść zapytań do SWZ oraz udziela wyjaśnień:**

**Pytania:**

1. Witam, czy można zastąpić wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11 S - warstwa ścieralna 4cm, asfaltem twardolanym?
2. Proszę o podanie szerokości wymienianych dylatacji.
3. Czy wymiana dylatacji w ilości 4szt. znajduje się na jednej czy dwóch estakadach?

**Odpowiedzi:**

- Ad. 1) Zamawiający nie wyraża zgody na zastąpienie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11 S na asfalt twardolany.
- Ad. 2) Zamawiający podaje parametry poszczególnych dylatacji:
1. *wiadukt nad linią kolejową w ciągu al. Piłsudskiego (obiekt północny) w ilości:*
    - 2 szt. o dł. 7 m i szer. 0,40 m każda (dylatacje skrajne)
    - 2 szt. o dł. 7 m i szer. 0,60 m każda (dylatacje pośrednie)
  2. *wiadukt nad linią kolejową w ciągu al. Piłsudskiego (obiekt południowy) w ilości:*
    - 2 szt. o dł. 7 m i szer. 0,40 m każda (dylatacje skrajne)
    - 2 szt. o dł. 7 m i szer. 0,60 m każda (dylatacje pośrednie)
  3. *most na rz. Kaczawie w ciągu ul. Wrocławskiej (obiekt północny) w ilości:*
    - 2 szt. o dł. 7,5 m i 8,0 m i szer. 0,50 m każda (dylatacje skrajne)
  4. *most na rz. Kaczawie w ciągu ul. Wrocławskiej (obiekt południowy) w ilości:*
    - 2 szt. o dł. 7,5 m i szer. 0,50 m każda (dylatacje skrajne).
- Jednocześnie Zamawiający wprowadza rewizję Opisu Przedmiotu Zamówienia oraz rewizję formularza kosztorysu ofertowego.
- Ad. 3) Zamawiający doprecyzował parametry poszczególnych dylatacji w odniesieniu do każdego obiektu udzielając odpowiedzi na pytanie nr 2 i wprowadzając rewizję Opisu Przedmiotu Zamówienia oraz rewizję formularza kosztorysu ofertowego.

**Załączniki:**

1. zał. nr 3.a do SWZ DTP/23/2024 - OPZ - rewizja nr 1,
2. zał. nr 4.a do SWZ DTP/23/2024 - KO-rewizja nr 1.

**DYREKTOR**  
**Łukasz Kuczyński**