

Z A W I A D O M I E N I E

Remont elewacji oraz podjazdu dla osób niepełnosprawnych i schodów wejściowych budynku Urzędu Gminy Inowrocław przy ul. Królowej Jadwigi 43

I. W toku prowadzenia postępowania złożone zostały następujące pytania:

1.

Proszę o potwierdzenie, że do wykonania jest odgromówka jedynie pionowa tj. na ścianie (z tyłu budynku, a nie na dachu lub o zwiększenie zakresu robót w przedmiarze.

Zamawiający potwierdza, że zakres zamówienia obejmuje jedynie instalację odgromową pionową.

2.

W poz. 16 uwzględniono demontaż rur spustowych. Brak jest pozycji związanych z demontażem i ponownym montażem licznych tablic na elewacji, demontażem parapetów zew, blacharki na gzymsach, odgromówki (pionowej na ścianach). Proszę o dodanie brakujących pozycji do przedmiaru.

Zamawiający zamieszcza aktualizację przedmiaru robót.

3.

W opisie technicznym pkt. 12.1 mowa o „montażu drewnianych parapetów w oknach na poddaszu”. Proszę o dodanie brakującego zakresu robót do przedmiaru, jeśli zakres ten jest do wykonania.

Zamawiający zamieszcza aktualizację przedmiaru robót.

4.

Ilość rusztowań przyjęta w poz. 12 obejmuje wykonanie robót na elewacji do wys. 13 m $(25*2+13*2)*wys. 13 m = 988 m^2$, natomiast do wykonania są jeszcze ściany szczytowe oraz lukarny. Należałoby zwiększyć ilość rusztowań o ok. 80m². Proszę o naniesienie zmian do przedmiaru.

Zamawiający zamieszcza aktualizację przedmiaru robót.



5.	<i>Czy w ramach zadania wykonawca ma pomalować kraty w 2 oknach (z tyłu budynku)? Jeśli tak, proszę o dodanie brakującego zakresu robót do przedmiaru.</i>
	Zamawiający zamieszcza aktualizację przedmiaru robót.

Zatwierdzam

Magdalena Dąbrowska
Z-ca Wójta Gminy Inowrocław

Sporządził: Marcin Rychłowski, 52/ 35 55 829

