

Znak sprawy: ZP-1/04/2023

Lędziny, dnia 25.04.2023 r.

**DO
WSZYSTKICH WYKONAWCÓW**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na: **Dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej na Oczyszczalniach Ścieków zlokalizowanych w Lędzinach**

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ

- I. Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły zapytania Wykonawcy do SWZ. Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust.2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. 2022, poz. 1710, ze zm.) - zwanej dalej ustawą Pzp, udziela wyjaśnień do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej SWZ).

Pytanie 1:

Zamawiający w dokumentacji wskazuje parametr „Grubość szkła na poziomie min. 3,2mm” - parametr ten jest nieistotny z punktu widzenia użytkownika i użytkownika - istotnym parametrem w tym zakresie może być potwierdzona odporność na efekt gradobicia na określonym poziomie. W związku z czym prosimy o wykreślenie tego parametru. Z punktu widzenia wykonawcy służy on wyłącznie ograniczeniu konkurencyjności.

Odpowiedź (dla części 1 i 2 zamówienia):

Zamawiający wyjaśnia, iż wymaga zastosowania paneli o grubości szkła na poziomie min. 3,2 mm.

Pytanie 2:

Wykonawca zwraca się z prośbą o dopuszczenie modułów o mniejszej mocy jednostkowej. Pragnę zwrócić uwagę na fakt, że w raz z mocą jednostkową modułu rośnie również jego wymiar, przy czym ilość zajmowanego przez instalację miejsca przeliczając na 1m² nie ulegnie zmianie przy wykorzystaniu większej ilości modułów o mniejszej mocy.

Pragnę również zaznaczyć, że moduły o mniejszych wymiarach łatwiej rozplanować na dachu. Moduły o dużych mocach wykorzystuje się przede wszystkim na instalacjach gruntowych. Reasumując prosimy o dopuszczenie modułów PV o mniejszej mocy w ilości powyżej 110 sztuk.

Odpowiedź (dla części 1 i 2 zamówienia):

Zamawiający wyjaśnia, iż nie dopuszczenie modułów o mniejszej mocy jednostkowej.

Powyższe wyjaśnienia SWZ są wiążące dla Wykonawców i należy je uwzględnić przy sporządzaniu oferty.

**Kierownik Zamawiającego
Prezes Zarządu
Bernard Pustelnik**

Rozdzielnik:

- platformazakupowa.pl
- a/a