



POGOTOWIE RATUNKOWE  
WE WROCŁAWIU  
ul. Ziębicka 34-38 50-507  
Wrocław



DOLNY  
ŚLĄSK



UNIA EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO



INFRASTRUKTURA I  
ŚRODOWISKO  
Narodowa Strategia  
Spójności

sekretariat@pogotowie-ratunkowe.pl

www.pogotowie-ratunkowe.pl

tel. 71 77 31 400 fax. 71 367 66 18

tel. kom. 506 374 965 , 506 734 979, wew. 400, 500

NIP: 899-23-54-460

REGON: 932207142

KRS: 0000207618

ZP/ 101 /2019

Wrocław, dn. 17.04.2019 r.

## DO UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA

Dotyczy: odpowiedzi na pytania Wykonawców złożone do zapytania ofertowego pn.: „*„Dostawa materiałów oświetleniowych oraz osprzętu elektrycznego dla Pogotowia Ratunkowego we Wrocławiu”*” - zapytanie ofertowe ID 216324

### Pytanie

Proszę o sprecyzowanie parametrów lub symboli asortymentu z zapytania:

poz. 14 - Świelówka komp 2G11 - moc, barwa ?

poz. 21 - Bezpiecznik S-10A, - ile faz zabezpiecza

poz. 22 - Bezpiecznik S-16A, - ile faz zabezpiecza

poz. 23 - Bezpiecznik S-25A, - ile faz zabezpiecza

poz. 24 - Wyłącznik różnicowo-prądowy 16A - ile faz, jeśli zabezp. zwarć. to jaka charakterystyka

poz. 25 - Wyłącznik różnicowo-prądowy 25A - ile faz, jeśli zabezp. zwarć. to jaka charakterystyk

### Odpowiedź:

Ad. Poz. 14 – ZG 11 – mc 36 W barwa zimna biała

Ad. Poz. 21; 22; 23 – jednofazowe

Ad. Poz. 24; 25 – jednofazowe o następującej charakterystyce:

- prąd znamionowy 16 A; 25 A
- znamionowy prąd różnicowy 30ma
- prąd znamionowy zwarcioowy 10000 A
- stopień ochrony IP 20

*Powyższe zmiany są integralną częścią zapytania ofertowego i dotyczą wszystkich Wykonawców, biorących udział w w/w postępowaniu. Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.*

Kierownik  
Działu Zamówień Publicznych  
M. Paszulewicz

z up. Dyrektora  
Pogotowia Ratunkowego  
we Wrocławiu  
Dz. Dyrektora  
Administracyjno-Organizacyjnych  
Pogotowia Ratunkowego  
we Wrocławiu

Anna Koniec