

**GMINA DZIAŁDOWO**

13-200 Działdowo ul. Księżodworska 10  
tel. 23 697 07 00, fax 23 697 07 01  
REGON 130378025 NIP 571-16-02-084

Działdowo, 29.10.2024r.

**FZK.271.12.2024**

**Do wszystkich wykonawców  
uczestniczących w postępowaniu**

**Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji na podstawie art. 275 pkt. 1 zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) pn. „Dostawa i montaż lamp hybrydowych oraz solarnych na terenie Gminy Działdowo” (ID 1003147)**

W związku z wpłynięciem pytania od Wykonawcy działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024r. poz. 1320) zwanej dalej ustawą Pzp Zamawiający przytacza treść pytania i udziela na nie odpowiedzi:

**Pytanie:**

Czy dopuszczają Państwo turbinę wiatrową o parametrach:  
600W, prędkością startową 2,5m/s, średnicą wirnika 1,7 m z tworzywa nylonowego? Turbiny, które Państwo wymagają w specyfikacji posiada tylko jedna firma w Polsce, która zajmują się montażem lamp solarnych i hybrydowych. Wpływa to na brak konkurencyjności.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza przyjęcie proponowanego rozwiązania pod warunkiem zapewnienia odpowiedniej/równoważnej autonomii czasu pracy latarni w okresie użytkowania.

**Pytanie:**

Czy inwentaryzacja geodezyjna słupów jest wymagana? Jeśli tak to po czyjej stronie jest koszt?

**Odpowiedź:**

Inwentaryzacja geodezyjna jest wymagana. Koszt jej sporządzenia jest po stronie Wykonawcy.

  
WZJT  
Mirosław Zieliński