

Kołbaskowo, dn. 31.08.2023 r.

Wszyscy wykonawcy

Odpowiedź na pytanie złożone w dniu 30.08.2023 r.

Dot. postępowania prowadzonego w trybie podstawowym (art. 275 pkt. 2 ustawy Pzp) pn.:
„Wielofunkcyjny teren rekreacyjny w Kurowie”.

W dniu 30.08.2023 r. do zamawiającego wpłynęło następujące pytanie:

„W związku z tym, że Zamawiający opisał parametry nawierzchni poliuretanowej w sposób nienormatywny zamieszczając wyniki niezgodne już z obowiązującą metodyką badań doprowadził do sytuacji, że żaden z producentów na świecie nie dysponuje już takimi wynikami. Mając to na uwadze nie jest możliwe złożenie ważnej oferty korespondującej z obowiązującym prawem oraz z obowiązującą metodyką badań dla nawierzchni poliuretanowych.

Sytuacja dotyczy również wymogów postawionych dla pierwiastków śladowych dla nieaktualnej już normy DIN przez co ilość niektórych pierwiastków wykracza już poza dopuszczalne normy bezpieczeństwa. W związku z powyższym zwracamy się do Zamawiającego pytanie czy dopuści do przetargu - nawierzchnię poliuretanową w technologii zgodnej z opisem tj. typu natrysk, posiadającą wszystkie wymagane dokumenty oraz posiadającą wyniki badań zg. z aktualnie obowiązującą normą tj. PN-EN 14877:2014 oraz posiadającą aktualne wyniki dla pierwiastków śladowych zgodne aktualnie obowiązującą normą DIN 18035-6:2021-08”?

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający dopuszcza zastosowanie wszystkich nawierzchni w technologii poliuretanowej, które są zgodne z aktualnie obowiązującą normą.

Z up. **WOJTA**
[Podpis]
Janusz Kwidziński
Sekretarz Gminy