



Dyrekcja
Rozbudowy
Miasta Gdańska

DLP.4011.3.2020.LL

Gdańsk, 17.04.2020r.

Wykonawcy w postępowaniu

dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „**Budowa trasy rowerowej wzdłuż ul. Dmowskiego na odcinku od al. Grunwaldzkiej do dworca PKP Gdańsk Wrzeszcz w ramach projektu „Węzły integracyjne: Gdańsk Główny, Gdańsk Wrzeszcz oraz trasy dojazdowe do węzłów PKP i SKM na terenie gminy Miasta Gdańsk” - 2/BZP-U/500.2/2020/TK**

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska, działająca w imieniu Gminy Miasta Gdańska, na podstawie art. 38 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), zwanej dalej ustawą Pzp, dokonuje wyjaśnień treści SIWZ, z prośbą o uwzględnienie przy sporządzaniu oferty przetargowej.

Pytanie nr 1

W projekcie branży elektorenergetycznej sygnalizacji świetlnej zaprojektowano dowieszenie nowego sygnalizatora 3 komorowego na istniejącym maszcie wysokim. Projekt nie zawiera stosownych obliczeń potwierdzających możliwość przeniesienia dodatkowego obciążenia przez istniejący maszt. Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że sprawdzono, iż można zamontować dodatkowy sygnalizator na istniejącym maszcie wysokim oraz, że stosowne obliczenia zostaną udostępnione Wykonawcy na etapie realizacji robót.

Odpowiedź nr 1

Obliczenia nie zostały wykonane. Rozwiązaniem alternatywnym jest umieszczenie sygnalizatora w miejscu wskazanym na zdjęciu, który stanowi załącznik nr 1 do odpowiedzi lub dowieszenie nowego sygnalizatora 3 komorowego w części słupowej masztu, tuż ponad elementem łączącym część słupową z częścią wysięgnikową.

Pytanie nr 2

Proszę o wskazanie parkometrów do przestawienia i wskazanie nowej lokalizacji parkometrów.

Odpowiedź nr 2

Parkometry zostały wskazane na planie sytuacyjnym, który stanowi załącznik nr 2 do odpowiedzi.



Dyrekcja
Rozbudowy
Miasta Gdańska

Włodzimierz Bartosiewicz

Dyrektor

Podpisano elektronicznie: 17-04-2020