

RD-1/ZM/MU/AJ/22

Gorzów Wlkp. 30.11.2022r.

TRIAKTRISA Robert Paciorek
ul. Mieszka I 39/46
66-400 Gorzów Wlkp.

Dotyczy: Uzgodnienia projektu przebudowy drogi w m. Chwałęcice.

W odpowiedzi na pismo w sprawie uzgodnienia projektu przebudowy drogi ul. Sosnowa w m. Chwałęcice gm. Kłodawa, ENEA Operator Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Gorzów uzgadnia przedmiotową dokumentację pod warunkiem niezmiennych współrzędnych wysokościowych kabla oraz zachowania minimalnej odległości kabla od nawierzchni zgodnie z PN SEP-E-004.

Ponadto nie wyklucza się istnienia w terenie innych niewykazanych na niniejszej mapie podziemnych urządzeń elektroenergetycznych. W przypadku natrafienia na niezainwentaryzowane kable, pracę ziemną należy bezzwłocznie przerwać a fakt ten zgłosić w RD Gorzów. Jednocześnie informujemy, że prace budowlane w pobliżu linii elektroenergetycznych są to prace stwarzające zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi i winny być wykonywane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dnia 19 marca 2003r.) oraz Instrukcją organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych w ENEA Operator Sp. z o.o.

Zał.
KO
MU a/a

Z poważaniem

ENEA Operator Sp. z o.o.
Oddział Dystrybucji Gorzów Wlkp.
Dział Rozwoju i Inwestycji
Kierownik

Krzysztof Szymkowiak