




C E N T R U M   U S Ł U G   W S P Ó L N Y C H  
W   K A T O W I C A C H

ul. Graniczna 27, 40-017 Katowice

 32 357 08 00

NZ.3302.61.2024/ZP-480

Katowice, dnia 26.08.2024 r.

**WYJAŚNIENIE treści SWZ nr 5**

**Dotyczy:** postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605), dalej „ustawa Pzp” na realizację zadania pn.: „**WPI Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej nr 45 w Katowicach**”, numer sprawy **ZP/480/2024**.

Niniejszym pismem działając w trybie przepisu art. 284 ust. 2 i art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605), dalej „ustawa Pzp”, w związku z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ, Zamawiający udziela wyjaśnień treści SWZ:

**Pytanie 1:**

Bardzo proszę o informację, czy Zamawiający będzie ponosił koszty przeglądów gwarancyjnych?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie będzie ponosił kosztów przeglądów gwarancyjnych w okresie objętym gwarancją wykonawcy. Przeglądy gwarancyjne winny być przeprowadzone zgodnie z zaleceniami lub wymaganiami producentów określonymi w kartach gwarancyjnych, instrukcjach eksploatacji i innych dokumentach, bądź w okresach wymaganych obowiązującymi przepisami prawa, a w przypadku braku takich wskazań, co najmniej co 6 miesięcy. Wykonawca będzie usuwał wady i usterki w okresie odpowiedzialności na swój koszt i swoim staraniem.

**Pytanie 2:**

Bardzo proszę o podanie parametrów do doboru centrali wentylacyjnej, ilości powietrza podane na rysunku, a w opisie różnią się od siebie?

**Odpowiedź:**

Należy przyjąć: Centrala wentylacyjna: Nawiew 5300 m<sup>3</sup>/h, Wywiew 5200 m<sup>3</sup>/h zgodnie z przedmiarem i częścią rysunkową opracowania.

Adelajda Bella – z up. Dyrektora CUW

Rozdzielnik:

[https://platformazakupowa.pl/pn/cuw\\_katowice](https://platformazakupowa.pl/pn/cuw_katowice)