

do wszystkich Wykonawców

dotyczy: Wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie podstawowym na realizację zadania pn. „Budowa kąpieliska krytego w Sękowej”.

Zapytania Wykonawców i wyjaśnienia Zamawiającego

W przedmiotowym postępowaniu do zamawiającego wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści SWZ. Poniżej zamawiający zamieszcza treść zapytań wraz z odpowiedziami.

Pytanie 1.

Bardzo prosimy o wyjaśnienie kwestii zjeżdżalni w hali basenowej, ponieważ wg opisu PFU jest to zjeżdżalnia typu słoń bez zraszania wodą, jednak na rzucie koncepcji widnieje zjeżdżalnia w formie koła, która sugerowałaby że jest to zjeżdżalnia rurowa. Jakiej zjeżdżalni wymaga Zamawiający? jeśli ma być to zjeżdżalnia rurowa prosimy o doprecyzowanie wymagań i parametrów, z uwzględnieniem przepisowej głębokości wanny hamownej, wydzieleniem fragmentu niecki pod zjeżdżalnią oraz koniecznej wysokości klatki schodowej. Wykonanie zjeżdżalni rurowej może okazać się trudne do zrealizowania ze względu na rozmiary i wysokość hali oraz bardzo kosztowne.

Odpowiedź:

Parametry zjeżdżalni należy przyjąć na etapie projektowania z zachowaniem norm i przepisów. Wysokość platformy startowej – dostosować do wysokości hali, długość zjazdu – wynikająca z wysokości zjazdu i spadku, średnica rury – standardowo dla tego typu zastosowania. Kształt zjazdu – do przyjęcia na etapie projektowania.

Pytanie 2.

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie innowacyjnej własnej lub innej technologii wykonania niecki basenowej ze stali nierdzewnej? Zastosowanie zaproponowanej technologii wykonania niecki ze stali nierdzewnej ma znaczną przewagę nad podobnymi produktami wykonanymi z różnych odmian tworzywa sztucznych czy betonu.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza jako inne rozwiązanie zastosowanie niecki basenowej ze stali nierdzewnej. Zamawiający wymagać będzie na etapie opracowywania dokumentacji projektowej zastosowania rozwiązań systemowych, nie będących wyrobami wykonywanymi na zasadzie jednostkowego dopuszczenia do stosowania.

Zamawiający, w przypadku proponowanego rozwiązania wymagać będzie dokumentów certyfikujących potwierdzających poprawność wykonania oraz prawidłowość i standard procesu wytwarzania przez Wykonawcę wyrobów wbudowywanych lub dostarczonych w trakcie realizacji zakresu rzeczowego, w którym zastosowano zatwierdzoną przez zamawiającego, na etapie tworzenia dokumentacji projektowej, technologię.

Pytanie 3.

Czy Zamawiający uwzględni naturalne odbarwienia folii PCV powstałe od słońca oraz wody basenowej? Czy Zamawiający będzie wymagał w okresie trwania gwarancji –rękojmi (min.36 miesięcy, max 60 miesięcy SWZ Rozdział XI) wymiany przebarwionej folii w ramach reklamacji?

Odpowiedź:

Zamawiający zakłada naturalne odbarwienie folii PVC jednakże materiały użyte do wytworzenia folii dna i ścian powinny posiadać cechy wykluczające niejednorodne odbarwienie się w czasie przy równomiernym nasłonecznieniu. Materiały które zostaną wbudowane, lub zastosowane przy realizacji zadania muszą być wcześniej zaakceptowane przez Zamawiającego.

Wójt Gminy

Małgorzata Małuch

.....
(*podpis kierownika zamawiającego*)

K/o:

Strona internetowa prowadzonego postępowania

a/a