

**WYJAŚNIENIA TREŚCI MATERIAŁÓW PRZETARGOWYCH**

**Dotyczy: przetargu otwartego pn.: „Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ul. W. Kilara (boczna ul. Omańkowskiej) w Gliwicach”  
- znak sprawy PO/16/2024.**

W związku z otrzymaniem pytań do w/w. postępowania prowadzonego w trybie przetargu otwartego, Zamawiający niniejszym udziela odpowiedzi:

**Pytanie nr 3:**

Prosimy o zmianę zapisów dotyczących wymagań w zakresie warunków udziału w postępowaniu w zakresie wiedzy i doświadczenia PKT5 ppkt 3:

O zamówienie może ubiegać się Wykonawca który w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności był krótszy - w tym okresie, wykonał zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył:

- co najmniej jedno zadanie polegające na budowie lub przebudowie sieci kanalizacji sanitarnej o średnicy min. 225 mm i długości min. 15 mb wykonane metodą przewiertu/ bezwykopową.

Uzasadnienie - rodzaj zabudowanego materiału nie ma znaczenia w kontekście wiedzy i doświadczenia Wykonawcy w zakresie technologii bezwykopowych.

**Odpowiedź na pytanie nr 3:**

Przy przewiercie wykonywanym dla kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej (jaka jest wskazana w projekcie) rodzaj materiału ma wpływ na doświadczenie wykonawcy.

Przewiertu wykonywane rurami PE i przewiertu wykonywane rurami modułowymi PP nie pozwalają na nabycie przez Wykonawcę takiego samego doświadczenia przy ich realizacji. Są wykonywane innym sprzętem, mają inne możliwości zachowania dokładności wymaganych spadków, inna jest technologia montażu rur. Dodatkowo włączenie rurą przewiertową w przedmiocie zamówienia musi nastąpić bezpośrednio do istniejącej studni, bez naruszania nawierzchni jezdni, czego nie można zrealizować w technologii przewiertu rurami PE, bez równoczesnej możliwości dysponowania działkami sąsiadującymi z terenem inwestycji. Zamawiający nie posiada prawa do dysponowania terenem dla działek innych niż wskazano w projekcie.

W związku z powyższym Zamawiający podtrzymuje swoje wymagania.




**Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach**

ul. Rybnicka 47  
44-100 Gliwice

Strona:  
[www.pwik.gliwice.pl](http://www.pwik.gliwice.pl)

Biuro Obsługi Klienta:  
tel:+48 32 428 44 44

e-mail : [bok@pwik.gliwice.pl](mailto:bok@pwik.gliwice.pl)

Z powołaniem  
Prezesa Zarządu  
  
Tomasz Błagiel

NIP 631-010-26-08  
Sąd Rejonowy w Gliwicach Wydział X  
KRS 0000027652  
Kapitał zakładowy 213 895 000,00 zł  
Konto: Bank MILLENNIUM S.A.  
97 1160 2202 0000 0003 6691 7854



