

## Do uczestników postępowania

**Dotyczy: postępowania nr EZP/684/2020 na „Zaprojektowanie i montaż instalacji fotowoltaicznej na dachach budynków zlokalizowanych przy ul. Gdańskiej 49 w Rumi oraz przy ul. Opata Hackiego 14 budynek B w Gdyni”.**

Informuje, że w dniu 02.12.2020 r. do Zamawiającego wpłynęły zapytania o następującej treści:

1) *Zamawiający nie określa jaką moc instalacji przewiduje dla budynków w Gdyni oraz w Rumi. Prosimy o dokładne sprecyzowanie zakresu robót jaki wykonawca ma ująć w wycenie.*

**Odpowiedź:**

Zamawiamy przewiduje następujące moce instalacji fotowoltaicznej:

- budynek B przy ul. Opata Hackiego 14 w Gdyni: 41 kWp;
- budynek przy ul. Gdańskiej 49 w Rumi: 11,5 kWp.

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i montaż instalacji fotowoltaicznej. Wykonawca winien sporządzić ofertę w oparciu o dokumentację załączoną do przedmiotowego Zapytania ofertowego. W ofercie należy ująć wszelkie niezbędne elementy potrzebne do zaprojektowania i zamontowania instalacji.

2) *Prosimy potwierdzić że zamawiający w trakcie oceny ofert przyjmie cenę za 1 kWp instalacji w przypadku gdy to wykonawca ma podjąć decyzję o projektowanej mocy instalacji.*

**Odpowiedź:**

Należy wycenić instalację o mocach wskazanych w odpowiedzi na pytanie nr 1 powyżej.

3) *Prosimy podać umowne moce przyłączeniowe dla obu budynków.*

**Odpowiedź:**

Moce umowne na przyłączach zamówione dla poszczególnych budynków:

- budynek B przy ul. Opata Hackiego 14 w Gdyni: 55 kW;
- budynek przy ul. Gdańskiej 49 w Rumi: 11 kW.

4) *Prosimy potwierdzić, że zamawiający przewiduje wykonanie przez wykonawcę projektów wykonawczych a nie budowlanych (instalacje do 50 kW).*

**Odpowiedź:**

Zamawiający oczekuje wykonania przez Wykonawcę projektów wykonawczych, które należy uzgodnić z Zamawiającym i rzeczoznawcą ppoż.

5) Czy zamawiający wymaga zastosowanie optymalizatorów mocy?

**Odpowiedź:**

Potrzeba zastosowania optymalizatorów mocy powinna wynikać z projektu opracowanego przez Wykonawcę, który winien uwzględniać również takie czynniki jak np. występowanie zacinienia od kominów czy innych budynków.

Z poważaniem

KIEROWNIK  
Zakładu Logistyki Zakupów



*mgr Tomasz Szalucki*