

OZP.272.18.2021

Olkusz, 10.08.2021 r.

Informacja dotycząca wniosku o wyjaśnienie treści SWZ

dotyczy postępowania w trybie podstawowym bez negocjacji na zadanie pn.: „**Budowa nowej drogi (od DP 1068K w rejonie ul. Kluczewskiej do DP 1069K w rejonie SAG w Bukownie) na terenie Gminy Bolesław**”

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający udziela wyjaśnień na zapytania do treści SWZ :

1. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności w ilości drzew do wycinki. Decyzja środowiskowa wskazuje 3591 szt., inwentaryzacja zieleni 3266 szt. natomiast kosztorys 3316 szt.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje wartość z przedmiaru robót. W ofercie należy przyjąć ilość z przedmiaru robót z poz. od 1 do poz. 6 w sumie 3316 szt. (Zamawiający informuje, że niezgodność powstała z powodu, iż drzewa są dwupniowe lub trzypniowe).

2. Prosimy o załączenie ostatecznej decyzji ZRID

Odpowiedź: Zamawiający załącza decyzję ZRID.

3. W Kosztorysie brak pozycji na Geodezję oraz nadzory (geologiczny, przyrodniczy, ornitologiczny chiroptereologiczny) .

Odpowiedź: Zamawiający, informuje że koszty niezbędnych nadzorów należy w kalkulować do oferty jako koszty ogólne.

4. Prosimy podanie zakresu prac Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w celu koordynacji prac.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że zakres prac do wykonania przez PWiK Sp. z o.o. w Olkuszu obejmuje wykonanie przewiertu sterowanego HDD wraz z montażem rury przesyłowej fi 110 w rejonie ul. Parkowej w m. Bolesław. Planowany termin realizacji to 5 dni roboczych.

5. W przedmiarze robót w pozycji 85. Bariery ochronne stalowe jednostronne-bariera SP-06/2 (H1W5A) podana jest ilość 1246m, natomiast zgodnie z projektem rys. 02 PLAN SYTUACYJNY ich długość/ilość wynosi 1740m (stanowiąc sumę opisanych na planie odcinków $l+42+32+74+152+260+98+358+294+208+158+24+40=1740m$). Proszę o podanie właściwej ilości jak ma zostać zabudowana.

Odpowiedź: Zamawiający koryguje pozycje 85 z przedmiaru robót z ilości 1246 m do ilości 1740 m.

W załączeniu zamieszczono skorygowany przedmiar robót.

SEKRETARZ
Powiatu Olkuskiego
Marcin Wójcik
Marcin Wójcik

okomunik