

BILANS MOCY:	Rozłącznik główny	Ograniczniki przepięć	Kontrola napięcia	Gniazda stanowiska komputerowe pom. 1.3	Gniazda stanowiska komputerowe pom. 1.3a	Gniazda stanowiska komputerowe pom. 1.3a	Gniazda stanowiska komputerowe pom. 1.4	Gniazda stanowiska komputerowe pom. 1.5	Gniazda stanowiska komputerowe pom. 1.6	Gniazda ogólne pom. 1.1, 1.5	Rozdzielacz CO	Zabezpieczenie różnicowo-prądowe	Oświetlenie pom. 1.3a	Oświetlenie pom. 1.3	Oświetlenie pom. 1.5, 1.6	Zabezpieczenie różnicowo-prądowe	Oświetlenie pom. 1.4	Oświetlenie pom. 1.1	Rezerwa	Zabezpieczenie różnicowo-prądowe	Oświetlenie awaryjne OA1	Rezerwa	Rezerwa
P_i=15,5kW k=0,26 P_z=4,0kW I_b= 6,2A I_n= 32A		---	---	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	0,1	---	0,3	0,3	0,3	---	0,3	0,3	---	---	0,1	---	---

2/2U



widok rozdzielnicy RP1.3

- Klasa izolacji
- IP 31
- In=125A
- Podtynkowa
- Liczba modułów 144

Wymiary wnęki
- Szerokość 565mm
- Wysokość 965mm
- Głębokość 200mm

OCHRONA PRZED PORAŻNIEM PRĄDEM ELEKTRYCZNYM:
1.SAMOCZYNNE SZYBKIE WYŁĄCZENIE ZASILANIA.
2.UKŁAD PRACY INSTALACJI TN–S.
3.WYŁĄCZNIKI RÓŻNICOWO – PRĄDOWE.
4.POŁĄCZENIA WYRÓWNAWCZE GŁÓWNE I MIEJSCOWE.

ZADANIE PROJEKTOWE	REMONT I PRZEBUDOWA KAMIENIC NR 42 I 43 PRZY STARYM RYNKU I KAMIENIC PRZY UL. KLASZTORNEJ 22/23 - MUZEUM MIESZKAŃCÓW
NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO	Muzeum Poznania Oddział Muzeum Narodowego w Poznaniu Stary Rynek 42, 43 Klasztorna 22, 23, 61-773 Poznań Jedn. ewid. Poznań / obręb Poznań / arkusz 17 / dz. nr 111, 112
JEDNOSTKA PROJEKTOWA	MICHNOWICZ STASZEWSKI ARCHITEKCI 61–501 POZNAŃ, UL. DĄBRÓWKI 2,b'/4 TEL/FAX 61–6497394 WWW.MSA.NET.PL
WYDANIE	
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Tomasz Hibner — UPRAWNIENIA WKP/0212/POOE/19 W ZAKRESIE SIECI I INSTALACJE ELEKTRYCZNE
OPRACOWAŁ	
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Jakub Wróblewski — UPRAWNIENIA WKP/0255/POOE/15 W ZAKRESIE SIECI I INSTALACJE ELEKTRYCZNE
DATA I PODPIS	10.2024 10.2024
TREŚĆ RYSUNKU	Schemat rozdzielnicy piętrowej RP1.3
RYSUNEK NR	E-4.4

BRANŻA	STADIUM	INDEX	DATA	SKALA
elektryczna	proj. wykonawczy	0454	10.2024	---