



- Centrala sygnalizacji pożaru
- Optyczna czujka dymu z gniazdem
Montowana na suficie właściwym
- Optyczna czujka dymu z gniazdem
Montowana na poddaszu
- Ręczny ostrzegacz pożaru
- Liniowa czujka dymu
- Element kontrolno-sterujący 2 wej. i 2 wyj. - sygnalizatory akustyczne, winda, drzwi napowietrzające, system gaszenia gazem
- Element kontrolno-sterujący 4 wej. i 4 wyj. - klapy odcinające, centrale wentylacyjne, centrala oddymiania,
- Sygnalizator akustyczne
- Element kontrolno-sterujący 4 wej. i 4 wyj.
Sterowanie centralą wentylacyjną ze strefy kamienicy od ul. Klasztornej kamieniczkami 42 i 43
Centralęysterować także z strefy kamienicy od Klasztornej
- Zasilacz atestowany 24V/7A
- 1/1

Numer pętli dozorowej/ kolejny element w pętli dozorowej



ZADANIE PROJEKTOWE	REMONT I PRZEBUDOWA KAMIENIC NR 42 i 43 PRZY STARYM RYNKU I KAMIENIC PRZY UL.KLASZTORNEJ 22/23		
NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO	Muzeum Mieszkańców Oddział Muzeum Narodowego w Poznaniu Stary Rynek 42, 43 Klasztorna 22, 23, 61-773 Poznań jednostka ewidencyjna Poznań / obręb Poznań / arkusz 17 / dz. nr 111, 112		
JEDNOSTKA PROJEKTOWA	 MICHNOWICZ STASZEWSKI ARCHITEKCI 61-501 POZNAŃ, UL. DABRÓWKI 2,b' / 4 TEL / FAX 61-6497394 WWW.MSA.NET.PL		
PROJEKTOWAŁ	inż. Ireneusz Berger	0562/97/U	DATA I PODPIS 06.2023
SPRAWDZIŁ	Zbigniew Anioła	0277/96/U	
OPRACOWAŁ	Paweł Król	191/P/2012: L-0014589	06.2022
TREŚĆ RYSUNKU	INSTALACJA SYGNALIZACJI POŻARU - PO ZMIANACH W INSTALACJI ISTNIEJĄCEJ KAMIENICZKI 42 I 43 - II PIĘTRO		RYSUNEK NR 4
BRANŻA	Teletechnika	STADIUM	PW
INDEX		DATA	10.10.2024
SKALA		1: 100	STRONA