




43




42




42 I PIĘTRO

Naprawy ścian, pęknięć i rozwarstwień należy wykonać wg wytycznych konstrukcyjnych, pod nadzorem konstruktora i konserwatora. Uszkodzone fragmenty muru przemurować i przewiazać używając cegły zbliżonej wymiarowo. Wykonanie napraw murów poprzez montaż zbrojenia zszywającego biegnącego w kierunku poziomym w co 5-6 spoinie. W przypadku rysy na pełną grubość muru wklejanie zbrojenia wykonać z obu jego stron. Naprawę pęknięć i rys projektuje się poprzez wklejenie w bruzdy frezowane po śladzie spoin specjalnych prętów o kształcie śrubowym. Należy każdorazowo przed docięciem pręta przeznaczonego do wklejenia w pokazanych miejscach sprawdzić potrzebną długość przestrzegając zasady, że pręt musi być wklejony po obu stronach pęknięcia na długość minimum 50 cm

Po odkuciu tynków należy zinventaryzować i ocenić wszystkie ujawnione rysy i pęknięcia o znaczeniu konstrukcyjnym, należy podjąć działania naprawcze



RZUT I PIĘTRA



RZUT II PIĘTRA



DZIEDZINIEC

43

42

ZADANIE PROJEKTOWE		REMONT, PRZEBUDOWA KAMIENIC NR 42 i 43 PRZY STARYM RYNKU I REMONT, PRZEBUDOWA I NADBUDOWA KAMIENICY PRZY UL.KLASZTORNEJ 22/23	
NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO		Muzeum Poznania Oddział Muzeum Narodowego w Poznaniu Stary Rynek 42, 43 Klasztorna 22, 23, 61-773 Poznań jednostka ewidencyjna Poznań / obręb Poznań / arkusz 17 / dz. nr 111, 112	
JEDNOSTKA PROJEKTOWA		MSA MICHNOWICZ STASZEWSKI ARCHITEKCI 61-501 POZNAŃ, UL. DĄBRÓWKI 2, b' / 4 TEL / FAX 61-6497394 WWW.MSA.NET.PL	
PROJEKTOWAŁ	arch. Piotr Staszewski (gt. projektant)	UPRAWNIENIA NR 40/WPOKK/2015 W SPECJALNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANymi BEZ OGRANICZEŃ	DATA I PODPIS 10.10.2024
OPRACOWAŁ	arch. Zbigniew Michnowicz arch. Karolina Skalska Marcin Durski		
SPRAWDZIŁ	arch. Sławomir Ambrożewicz	UPRAWNIENIA NR 365/PW/94 DO PROJEKTOWANIA W SPECJALNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY BEZ OGRANICZEŃ	10.10.2024
TREŚĆ RYSUNKU		ZARYSOWANIA ŚCIAN ELEWACJI	
BRANŻA	architektura	STADIUM	PW
INDEX		DATA	10.10.2024
SKALA		1: 100	
		STRONA	

AKW15