






OZNACZENIA


- 


Centrala sygnalizacji pożaru POLON 6000
- 


DUO 6046 Optyczna czujka dymu z gniazdem G40  
Montowana na suficie właściwym
- 


DUO 6046 Optyczna czujka dymu z gniazdem G40  
Montowana na poddaszu
- 

Ręczny ostrzegacz pożaru ROP 4001
- 

Element kontrolno-sterujący 2 wej. i 2 wyj. - sygnalizatory akustyczne, winda, drzwi napowietrzające, system gaszenia gazem
- 


Element kontrolno-sterujący 4 wej. i 4 wyj. - klapy odcinające, centrale wentylacyjne, centrala oddymiania,
- 

Sygnalizator akustyczne SA-K7N/3m
- 

Element kontrolno-sterujący 4 wej. i 4 wyj.  
Sterowanie centralą wentylacyjną ze strefy kamienicy od ul. Klasztornej kamieniczkami 42 i 43  
Centralęysterować także z strefy kamienicy od Klasztornej  
Wytyczne projektanta wentylacji
- 

Zasilacz atestowany 24V/7A
- 1/1 Numer pętli dozorowej/ kolejny element w pętli dozorowej

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ poddasza		
Nr	Nazwa pomieszczenia	Powierzchnia
3.1	Klatka schodowa	26,03 m <sup>2</sup>
3.2	Winda	4,22 m <sup>2</sup>
3.3	Biblioteka z czytelnia	64,26 m <sup>2</sup>
3.3a	Antresola	14,20 m <sup>2</sup>
3.4	Serwerownia	11,04 m <sup>2</sup>
3.5	Toaleta N	7,19 m <sup>2</sup>
3.6	Pom. techniczne	5,26 m <sup>2</sup>
3.7	Pom. techniczne	4,85 m <sup>2</sup>
		137,07 m <sup>2</sup>

ZADANIE PROJEKTOWE		REMONT I PRZEBUDOWA KAMIENIC NR 42 i 43 PRZY STARYM RYNKU I KAMIENIC PRZY UL.KLASZTORNEJ 22/23								
NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO		Muzeum Mieszkańców Oddział Muzeum Narodowego w Poznaniu  Stary Rynek 42, 43 Klasztorna 22, 23, 61-773 Poznań  jednostka ewidencyjna Poznań / obręb Poznań / arkusz 17 / dz. nr 111, 112								
JEDNOSTKA PROJEKTOWA		<div> MICHNOWICZ STASZEWSKI ARCHITEKCI 61-501 POZNAŃ, UL. DĄBRÓWKI 2,b' /4 TEL/FAX 61-6497394 WWW.MSA.NET.PL</div>								
PROJEKTOWAŁ		inż. Ireneusz Berger		0562/97/U		DATA I PODPIS  06.2023       06.2022				
SPRAWDZIŁ		Zbigniew Anioła		0277/96/U						
OPRACOWAŁ		Paweł Król		191/P/2012: L-0014589						
TREŚĆ RYSUNKU		INSTALACJA SYGNALIZACJI POŻARU PODDASZE UŻYTKOWE - KLASZTORNA 22				RYSUNEK NR          14          STRONA ____				
BRANŻA	Teletechnika	STADIUM	PW	INDEX	-		DATA	06.2023	SKALA	1: 100