






OZNACZENIA


- 


Centrala sygnalizacji pożaru POLON 6000
- 


DUO 6046 Optyczna czujka dymu z gniazdem G40
Montowana na suficie właściwym
- 


DUO 6046 Optyczna czujka dymu z gniazdem G40
Montowana na poddaszu
- 

Ręczny ostrzegacz pożaru ROP 4001
- 

Element kontrolno-sterujący 2 wej. i 2 wyj. - sygnalizatory akustyczne, winda, drzwi napowietrzające, system gaszenia gazem
- 


Element kontrolno-sterujący 4 wej. i 4 wyj. - klapy odcinające, centrale wentylacyjne, centrala oddymiania,
- 

Sygnalizator akustyczne SA-K7N/3m
- 

Element kontrolno-sterujący 4 wej. i 4 wyj.
Sterowanie centralą wentylacyjną ze strefy kamienicy od ul. Klasztornej kamieniczkami 42 i 43
Centralęysterować także z strefy kamienicy od Klasztornej
Wytyczne projektanta wentylacji
- 

Zasilacz atestowany 24V/7A
- 1/1 Numer pętli dozorowej/ kolejny element w pętli dozorowej

| ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ parteru | | |
|---------------------------------|---------------------|-----------------------|
| Nr | Nazwa pomieszczenia | Powierzchnia |
| 0.1 | Klatka schodowa | 31,22 m ² |
| 0.2 | Winda | 4,22 m ² |
| 0.3 | Pom. magazynowe | 52,61 m ² |
| 0.3a | Pom. magazynowe | 22,44 m ² |
| 0.4 | Komunikacja | 4,20 m ² |
| 0.5 | Toaleta | 3,35 m ² |
| 0.6 | Pom. biurowe | 13,92 m ² |
| 0.7 | Pom. pomocnicze | 8,54 m ² |
| | | 140,49 m ² |

| | | | |
|--------------------------------------|----------------------|---|--------------------------|
| ZADANIE PROJEKTOWE | | REMONT I PRZEBUDOWA KAMIENIC NR 42 i 43 PRZY STARYM RYNKU I KAMIENIC PRZY UL.KLASZTORNEJ 22/23 | |
| NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO | | Muzeum Mieszkańców Oddział Muzeum Narodowego w Poznaniu Stary Rynek 42, 43 Klasztorna 22, 23, 61-773 Poznań jednosta ewidencyjna Poznań / obręb Poznań / arkusz 17 / dz. nr 111, 112 | |
| JEDNOSTKA PROJEKTOWA | |  MICHNOWICZ STASZEWSKI ARCHITEKCI 61-501 POZNAŃ, UL. DĄBRÓWKI 2,b'/4 TEL/FAX 61-6497394 WWW.MSA.NET.PL | |
| PROJEKTOWAŁ | inż. Ireneusz Berger | 0562/97/U | DATA I PODPIS 06.2023 |
| SPRAWDZIŁ | Zbigniew Anioła | 0277/96/U | 06.2022 |
| OPRACOWAŁ | Paweł Król | 191/P/2012: L-0014589 | |
| TREŚĆ RYSUNKU | | INSTALACJA SYGNALIZACJI POŻARU PARTER – KLASZTORNA 22 | RYSUNEK NR 11 |
| BRANŻA | Teletechnika | STADIUM | DATA |
| | | PW | 06.2023 |
| | | INDEX | SKALA |
| | | - | 1: 100 |
| | | | STRONA |