

OZNACZENIA



Centrala sygnalizacji pożaru



Optyczna czujka dymu z gniazdem  
Montowana na suficie właściwym



Optyczna czujka dymu z gniazdem  
Montowana na poddaszu



Ręczny ostrzegacz pożaru



Element kontrolno-sterujący 2 wej. i 2 wyj. - sygnalizatory akustyczne,  
winda, drzwi napowietrzające, system gaszenia gazem



Element kontrolno-sterujący 4 wej. i 4 wyj. - klapy odcinające, centrale wentylacyjne, centrala oddymiania



Sygnalizator akustyczny




Element kontrolno-sterujący 4 wej. i 4 wyj.  
Sterowanie centralą wentylacyjną ze strefy kamienicy od ul. Klasztornej kamieniczkami 42 i 43  
Centralęysterować także z strefy kamienicy od Klasztornej



Zasilacz atestowany 24V/7A

1/1 Numer pętli dozorowej/ kolejny element w pętli dozorowej

ZADANIE PROJEKTOWE		REMONT I PRZEBUDOWA KAMIENIC NR 42 i 43 PRZY STARYM RYNKU I KAMIENIC PRZY UL.KLASZTORNEJ 22/23	
NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO		Muzeum Mieszkańców Oddział Muzeum Narodowego w Poznaniu Stary Rynek 42, 43 Klasztorna 22, 23, 61-773 Poznań jednostka ewidencyjna Poznań / obręb Poznań / arkusz 17 / dz. nr 111, 112	
JEDNOSTKA PROJEKTOWA		 MICHNOWICZ STASZEWSKI ARCHITEKCI 61-501 POZNAŃ, UL. DĄBRÓWKI 2,b' / 4 TEL / FAX 61-6497394 WWW.MSA.NET.PL	
PROJEKTOWAŁ	inż. Ireneusz Berger	0562/97/U	DATA I PODPIS 06.2023
SPRAWDZIŁ	Zbigniew Anioła	0277/96/U	
OPRACOWAŁ	Paweł Król	191/P/2012: L-0014589	06.2022
TREŚĆ RYSUNKU		INSTALACJA SYGNALIZACJI POŻARU - PO ZMIANACH W INSTALACJI ISTNIEJĄCEJ KAMIENICZKI 42 I 43 - SCHEMAT	
BRANŻA	Teletechnika	STADIUM	PW
INDEX	-	DATA	06.2023
SKALA	1: 100	STRONA	---