

## WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji pn. „Remont obiektów budowlanych, zlokalizowanych na terenie kompleksów wojskowych w Stargardzie, Bielkowie, Mostach i Szczecinie”.

Nr referencyjny postępowania: **01-ZP-RB-01-21/05**

Działając na podstawie art. 284 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz.1129), Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

### **Pytanie nr 1:**

Czy Zamawiający dopuszcza rozliczenie umowy w formie fakturowania miesięcznego lub przynajmniej w trzech transzach?

### **Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 1:**

Zamawiający nie dokonuje zmian w zakresie rozliczenia umowy.

### **Pytanie nr 2 (dotyczy 5 części postępowania):**

Proszę podać czy wszystkie słupy są tego samego typu i jaki to jest typ? Jakiego producenta są słupy oświetleniowe?

### **Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 2:**

Wszystkie słupy są tego samego typu. Słupy oświetleniowe, uliczne proste, zbieżne, sześciokątne długości 10,00 m. Producent: Elektromontaż S.A. Rzeszów.

Powyższe wyjaśnienia są wiążące dla Wykonawców.