

Legnica, dn. 08.11.2024 r.

Prezydent Miasta Legnicy

Znak sprawy: GK.6630.53.2024

ODPIS
PROTOKOŁU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
zakończonych w dniu 08.11.2024 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Przedmiot narady:	Sieć kanalizacji deszczowej, linia kablowa oświetleniowa, linia kablowa niskiego napięcia
Lokalizacja:	Legnica, Przybków, dz.: 13/7, 963
Wnioskodawca:	FRIED PAWEŁ ul. Kłodnicka 2, 54-218 52-203 Wrocław
Inwestor:	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH ul. Wojska Polskiego 10, 59-220 Legnica
Przewodniczący/protokolant:	Renata Wasilewska - Główny Specjalista
Sposób przeprowadzenia narady:	elektroniczny
Data wpływu:	30.10.2024 r.

PODSUMOWANIE NARADY

Uzgodniono pozytywnie z uwagami

Lista uczestników narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Lp.	Nazwa instytucji Sposób uczestnictwa	Stanowisko Uwagi	Imię i nazwisko uczestnika
1	Przewodniczący Narady Koordynacyjnej elektroniczny	Bez uwag. Stanowisko pozytywne	Renata Wasilewska
2	Legnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. elektroniczny	Bez uwag. Stanowisko pozytywne	Katarzyna Chrobak
3	Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział we Wrocławiu elektroniczny	bez uwag Stanowisko pozytywne	Iwona Filipowska
4	ORANGE Polska S.A. elektroniczny	Uczestnik nieobecny na naradzie Przedstawiciel branży nie uczestniczył w naradzie koordynacyjnej.	
5	Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy we Wrocławiu elektroniczny	Stanowisko pozytywne Dla sieci gazowej występującej na terenie opracowania, wyznaczamy strefy kontrolowane, których wielkości zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r. w	Dorota Miśko

Dokument wygenerował(a): Renata Wasilewska, dn. 08-11-2024 14:29:14

Jeżeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczęci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny – można go zweryfikować tylko odpowiednim programem

		sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. 2013. poz 640.). W myśl zapisu cytowanego wyżej rozporządzenia w strefach tych nie należy podejmować działań mogących spowodować uszkodzenie gazociągów podczas jego użytkowania. W miejscach skrzyżowań należy zachować minimalne odległości t.j. 0,2 m pomiędzy powierzchniami zewnętrznymi rurociągów gazociągów i skrajnymi elementami uzbrojenia podziemnego.	
6	TAURON Dystrybucja S.A Oddział w Legnicy elektroniczny	Stanowisko pozytywne Inwestycja wykonana zgodnie z wydanymi WUK nr TD/OLG/OME/K/WT/KG/38/2020 z dnia 08.07.2020r., podpisanym porozumieniem nr TD/OLG/OME/K/PR/38/2020 z dnia 16.10.2020r. oraz uzgodnioną dokumentacją projektową na usunięcie kolizji z dnia 13.07.2022r.	Kinga Janowicz
7	Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej w Legnicy S.A. elektroniczny	Stanowisko pozytywne Bez uwag	Miroslaw Pochylski
8	Wydział Gospodarki Nieruchomościami UM Legnicy elektroniczny	Stanowisko pozytywne bez uwag	Agnieszka Oczeretko
9	Wydział Gospodarki Przestrzennej, Architektury i Budownictwa UM Legnicy elektroniczny	Stanowisko pozytywne Bez uwag.	Renata Szydłowska
10	Wydział Informatyki UM Legnicy elektroniczny	Stanowisko pozytywne Bez uwag.	Grzegorz Enzinger
11	Zarząd Dróg Miejskich elektroniczny	Stanowisko pozytywne bez uwag	Eliza Podkalicka
12	NETIA S.A. elektroniczny	Stanowisko pozytywne Bez uwag	Marek Rzesiński
13	Wydział Inwestycji Miejskich UM Legnicy elektroniczny	Stanowisko pozytywne Bez uwag.	Magdalena Jeziorna
Wnioskodawca			FRIED PAWEŁ

Treść protokołu została uzgodniona z osobami, które uczestniczyły w naradzie wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Z upoważnienia
Renata Wasilewska - Główny Specjalista

.....
Podpis przewodniczącego narady/protokolanta

POUCZENIE:

Dokument wygenerował(a): Renata Wasilewska, dn. 08-11-2024 14:29:14
Jeżeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczęci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny – można go zweryfikować tylko odpowiednim programem

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej zgodnie z ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz.1151). W myśl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej ustawy w naradzie koordynacyjnej mogą wziąć udział również inne podmioty, które mogą być zainteresowane rezultatami narady koordynacyjnej, w szczególności ci zarządzający terenami zamkniętymi, w przypadku sytuowania na tych terenach sieci.
2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o treść mapy zasadniczej, która może nie zawierać projektów wszystkich urządzeń podziemnych nie podlegających uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz.1151).
3. Znaki geodezyjne, urządzenia zabezpieczające te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegają ochronie w myśl art. 15 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz.1151).