

UR- UKŁAD REGULACYJNY



Centrala wentylacyjna - moc nagrzewnicy 13,0kW
1. zawór kulowy dn25,
2. filtr dn25,
3. zawór regulacyjny, z nastawą wstępną wartości przepływu, dn25 dP=2,0kPa
4. zawór trojdrogowy dn15 kv=4,0, z siłownikiem 3 punktowym
5. Pompa 0,56 t/h 8,8kPa,
6. Zawór zwrotny dn25.

Układy regulacyjne każdrazowo dostosować do indywidualnych zapotrzebowań zastosowanych central wentylacyjnych.

ZASILANIE NAGRZEWNICY WENTYLACYJNEJ
RZUT PRZYZIEMIA SKALA 1:50

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ PORADNI GINEKOLOGICZNEJ NA POTRZEBY ODDZIALU CHEMIOTERAPII W BUDYNKU "A" NA TERENIE SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO SZPITALA KLINICZNEGO NR 2 PUM PRZY AL. POWSTANCÓW WIELKOPOLSKICH 72 W SZCZECINIE.
DZ. NR 36, OBR. 1057 JEDN. EWID. MIASTO SZCZECIN

NR RYSUNKU: 7

PROJEKT BUDOWLANY BRANZA: SANITARNA

LP	PROJEKTOWAŁ:	NR UPRAWNIEŃ	DATA	PODPIS
1	MGR INŻ. BOGNA TOMASZEWSKA	92/Sz/2002	GRUDZIEŃ 2013	
	SPRAWDZIŁ:			
2	MGR INŻ. KRZYSZTOF GOJŻEWSKI	62/Sz/2001		

INWESTOR: SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 2 PUM, AL. POW. WIELKOPOLSKICH 72, 70-111 SZCZECIN