

WYKONAWCY

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Zagospodarowanie terenu w Osłoninie – etap I”.

Wyjaśnienia treści SWZ

Na podstawie art. 284 ust. 6, ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej „ustawą PZP”, Zamawiający informuje, że wpłynęły zapytania od Wykonawców dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwaną dalej „SWZ”. Jednocześnie Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy PZP przekazuje treść zapytań do treści SWZ wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego.

Pytanie 1

Czy istnieje możliwość zamiany zaprojektowanej nawierzchni z ekokraty na nawierzchnię z płyt ażurowych typu Meba?

Odpowiedź na pytanie 1

Nie ma możliwości zamiany zaprojektowanej nawierzchni z ekokraty na nawierzchnię z płyt ażurowych typu Meba.

Pytanie 2

Czy Zamawiający dysponuje badaniami gruntu w miejscu inwestycji i czy w związku z nimi można określić poziom wód gruntowych?

Odpowiedź na pytanie 2

Zamawiający dysponuje badaniami geotechnicznymi zawartymi na str. 147-165 projektu Tom I. W miejscu drogi, ścieżki i ciągu pieszego przewidziano wymianę gruntu nienośnego. (patrz str. 10, 99, 107-109).

Z poważaniem
Z-ca Wójta Gminy Puck
Jerzy Tkaczyk