



**UWAGI:**

- Wykonanie należy rozpatrywać z opisem technicznym.
- W zakresie niedokreślonym w dokumentacji projektowej obowiązują:
  - Prawo Budowlane oraz obowiązujące "warunki techniczne", ustawy i rozporządzenia;
  - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (wg ITB);
  - Obowiązujące Normy (wg P.N.N.);
  - Instrukcje i wytyczne producentów i dostawców materiałów budowlanych i instalacyjnych;
- Przed przystąpieniem do realizacji, w fazie wykonawczej, wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie.

**LEGENDA:**

**LEGENDA:**

- H1 PION HYDRANTOWY  
dn50 INSTALACJA HYDRANTOWA  
dn50 ŚREDNICA PRZEWODU  
H2, H3, H4 HYDRANT WEWNĘTRZNY DN25  
GAŚNICA

INWENTARYZACJA ZOSTAŁA OPRACOWANA W ZAKRESIE  
NIEZBĘDNYM DO WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH

**Investprojekt Poznań Sp. z o.o.**  
ul. Kłemesa Janickiego 20b, 60-542 Poznań

tytuł:	Dostosowanie budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr12, ul. Dobrowolskiego 6 do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych		
opracował:	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr12 ul. Dobrowolskiego 6, 60-542 Poznań, woj. wielkopolskie, powiat A. Górnego, gm. N. Górnego, ul. nr ewid. 1072, jedn. ewid. 220231, 1		
projektował:	Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańsk ul. Zagłębia 11, 80-580 Gdańsk		data: 10.2018
projektant:	mgr inż. Paweł Ochrymowicz	NAP/0442/PWOS/10	podpis:
projektant:	mgr inż. Anna Kufel	NAP/0447/PWOS/12	
opracował:	mgr inż. Magdalena Ochrymowicz		
tytuł rysunku:	Instalacja hydrantowa. Rzut piwnic. Część A.		skala: 1:100
członek nr.:	1/1	Sanitarna	PROJEKT WYKONAWCZY
data:	S-01		