


		rozłącznik główny
		Ograniczniki przepięć (B+C – zestaw, z wymiennym wkładem)
		lampki kontrolne
Moc [kW]	przekrój i typ przewodów	odbiornik
0,7	YDYżo 3x4	Oświetlenie zewnętrzne
0,7	YDYżo 3x4	Oświetlenie zewnętrzne
0,7	YDYżo 4x1,5	Oświetlenie ogólne Oświetlenie awaryjne kierunkowe
0,2	YDYżo 3x2,5	Gniazda ogólne
0,2	YDYżo 3x2,5	Gniazda ogólne
0,2	YDYżo 3x2,5	Gniazda ogólne
0,2	YDYżo 3x2,5	ZASILANE ZASILACZA INSTALACJI ALARMOWEJ
		REZERWA

oświetlenie  
gniazda

–2,1kW (kj=0,6)  
–0,6kW (kj=0,6)

$\Sigma P_i=2,7kW$   
 $P_o=1,62kW$   
 $I_o=2,5A$

ROZDIELNICA  
STOPIEŃ OCHRONY :IP65

		PRACOWNIA PROJEKTOWA Andrzej Szypowicz	
Gdańsk; ul.Grunwaldzka 212 tel.058 520 21 19; fax.058 345 00 29 e-mail: szypowicz@asproj.pl			
INWESTOR			
Gmina Kartuzy ul. gen. J. Hallera 1, 83_300 Kartuzy Kartuzy, teren pomiędzy ul.Majkowskiego, Sambora i lasem			
NAZWA PROJEKTU			
BUDOWA INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNO-REKREACYJNEJ NAD JEZIOREM KLASZTORNYM DUŻYM HANFAR NA ŁODZIE PROJEKT WYKONAWCZY			
NAZWA RYSUNKU	BRANŻA	SKALA	DATA
SCHEMAT STRUKTURALNY ROZDZIELNICY RG	ELEKTRYKA	1:100	03.2023
PROJEKTANT	NR UPR.	PODPIS	
inż. Andrzej Szypowicz	459 Gd/74 specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych		
SPRAWDZAJĄCY			

S.03