

LEGENDA:

A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M,N,O,P — TEREN OPRACOWANIA

- "1" — CSK-BUD. HOTELOWY
- "2" — CSK-BUD. STOLOWKI
- "3" — CSK-BUD. AULI
- "4" — CKJ-BUD. DYDAKTYCZNY
- NAWIERZCHNIA DROGOWA kostka brukowa
- CHODNIKI kostka brukowa
- BUDYNKI CSK i CKJ
- N — PARK. NIEPELNOSPRAWNEGO
- Istniejaca trawa i zielen niska
- K — KWIETNIK
- ISTN. GLOWNE WEJSCIA
- ISTN. WEJSCIA
- ISTN. HYDRANT
- SZAFKA Z NASADAMI DLA PSP
- SZAFKA GAZU
- SZ — SZLABAN RUCHOMY
- SI — BRAMA NA SILOWNIKI
- SU — BRAMA SUWANA
- MA — LAWKI, KOSZE ITP
- RR — STOJAK ROWEROWY
- OS — OSLONA SMIETNIKA
- BR — BRAMA POZAROWA O SZER. 4 m
- DROGA POZAROWA wymalowana trasa i napisy
- MIEJSCE ZBIORKI OSOB EWAKUOWANYCH

Charakterystyka budynku ŚW:
- wysokość: ok. 15,8 m.
- powierzchnia wewnętrzna: 3 535m^2;
- ilość kondygnacji:
  - 1 podziemna;
  - 4 nadziemne.
- klasa odporności pożarowej: B.
- maksymalna ilość osób ok. 600 osób.
- obiekt klasyfikuje się do kategorii ZLI i ZLIII zagrożenia ludzi.

Charakterystyka budynku W:
- wysokość: ok. 33,96 m.
- powierzchnia wewnętrzna: 3 788m^2;
- ilość kondygnacji:
  - 1 podziemna;
  - 11 nadziemne.
- klasa odporności pożarowej: B.
- maksymalna ilość osób ok. 260 osób.
- obiekt klasyfikuje się do kategorii ZLI i ZLV zagrożenia ludzi.

- pomieszczenia techniczne PM o Q_d < 500 MJ/m^2,
- pomieszczenia magazynowe PM o Q_d < 1000 MJ/m^2,
- brak w budynkach materiałów niebezpiecznych pożarowo.
- brak pomieszczeń i stref zagrożonych wybuchem.

OPRACOWANIE:	INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA BUDYNKU CSK i CKJ ZLOKALIZOWANEGO W ŁODZI, PRZY UL. KOPCIŃSKIEGO 16/18
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Krzysztof Matczak RZECZOZNAWCA DO SPRAW ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH
NR UPRAWNIEŃ:	398/99
PODPIS:	
TYTUŁ RYS.:	PLAN SYTUACYJNY
DATA:	LISTOPAD 2016
SKALA:	1:500
NR RYS.:	1