



CENTRUM SZKOLENIOWO - KONFERENCYJNE I CENTRUM KSZTAŁCENIA JĘZYKOWEGO ŁÓDŹ UL. KOPCIŃSKIEGO 16/18			
Temat: EKSPERTYZA TECHNICZNA			
Opracowali:		Data: lipiec 2016	
mgr inż. Krzysztof Matczak RZECZYZOZNAWCA DO SPRAW ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPÓŻAROWYCH nr upr.: 398/99		Podpis:	
mgr inż. Wojciech Ulański RZECZYZOZNAWCA BUDOWLANY W SPECJALNOŚCI KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ nr upr.: 511/96/R			
Nazwa rys.: CSK_Rzut piwnicy		Skala: 1:200	
		Nr rys.: 2	

LEGENDA:

- Ściana w klasie odporności ogniowej REI120
element oddzielenia przedpożarowego
- Ściana w klasie odporności ogniowej EI120
- Strop w klasie odporności ogniowej REI120
element oddzielenia przedpożarowego
- Ściana w klasie odporności ogniowej EI60
- Drzwi w klasie odporności ogniowej EI60
- Drzwi w klasie odporności ogniowej EI30
- Obudowa drogi ewakuacyjnej
o klasie odporności ogniowej EI30
- Dojście ewakuacyjne
- Hydrant wewnętrzny 25/33
- Zawór hydrantowy 2x52

UWAGA:
1. Pozostałe ściany należy wykonać w klasie odporności ogniowej zgodnie z częścią opisową ekspertyzy technicznej.
2. W piwnicy brak pomieszczeń na pobyt ludzi.