

RZUT PIWNIC

Przewidywana ilość osób na kondygnacji - ok. 10



RZUT PARTERU

Przewidywana ilość osób na kondygnacji - ok. 50



RZUT PIĘTRA 1

Przewidywana ilość osób na kondygnacji - ok. 100

Legenda:

- Wyjście ewakuacyjne
- Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej
- Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej
- Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej schodami w dół
- Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej schodami w górę

- Hydrant wewnętrzny - HP25 (HP33)
- Gaśnica GP 6 ABC (GS5)
- Przycisk alarmowy - ROP
- Drzwi przeciwpożarowe. Zamykać!
- Telefony alarmowe
  Instrukcja na wypadek powstania pożaru
- Nie używać dźwigu w przypadku pożaru
- Przycisk oddymiania - RPO
- Przeciwpożarowy wyłącznik prądu

- Kierunek ewakuacji
- 1 Ilość osób w pomieszczeniu
- Strefa pożarowa SP 2 (PM1) bud. ŚW
- Strefa pożarowa SP 3 (PM2) bud. ŚW
- Strefa pożarowa SP 4 (ZLI) bud. ŚW
- Strefa pożarowa SP 5 (ZLIII) bud. ŚW
- Ściana o klasie odporności ogniowej REI120 element oddzielenia przeciwpożarowego
- Ściana o klasie odporności ogniowej REI60
- Drzwi o klasie odporności ogniowej EI60
- Drzwi o klasie odporności ogniowej EI30

- GAZ Skrzynki gazowe z zaworami odcinającymi

Brak w budynku materiałów niebezpiecznych pożarowo

OPRACOWANIE:

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA BUDYNKU CSK i CKJ ZLOKALIZOWANEGO W ŁODZI, PRZY UL. KOPCIŃSKIEGO 16/18

PROJEKTOWAŁ:	NR UPRAWNIEŃ:	PODPIS:
mgr inż. Krzysztof Matczak **RZECZOZNAWCA DO SPRAW ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH**	398/99	

TYTUŁ RYS.	DATA:	NR RYS:
CKJ_RZUT PIWNICY, PARTERU i 1 PIETRA	LISTOPAD 2016	7