

LEGENDA: część odgromowa

- drut aluminiowy ⌀ 8 mm
- zacisk kontrolny
- otok bednarka FeZn 25x4
- iglica odgromowa na podstawie betonowej l=2,5m i 2,0m

LEGENDA: część zasilająca

- zasilanie centrali wentylacyjnej

Autorska Pracownia Architekt Janusz Pulikowski, 89-240 Kcynia, ul. Okrężna 6, tel. 600 817 111					
PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Leszek Sobala upr KUP/0070/POOE/11	INWESTOR: Gmina Września ul. Ratuszowa 1 62-300 Września	PROJEKT: Projekt adaptacji części budynku szkoły na MOPS na dz. nr geod. 3807, obręb Września, gm. Września - projekt zamienny do pozwolenia na budowę nr 163/2018 z dnia 12.03.2018r	BRANŻA: Elektryczna	STADIUM: PB	DATA: 21.12.2021 / SKALA: 1:100
			TREŚĆ RYSUNKU: Rzut dachu - instalcja odgromowa i wentylacja		NR RYS: E-05