



2 x kłapa dymowa 1,2x1,2m
o pow. czynnej min. 1m² każda
- należy zdemontować płytę korkową
w stropodachu wraz z elementami wykończeniowymi
- wykonać podmurówkę z podkonstrukcją dla kłap
- następnie warstwę stropodachu ocieplić
i zaizolować przeciwwodnie z wykończeniami dekarskimi

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ PIĘTRO II

2.0	klatka schod.- komunikacja
13,2m ²	plytka ceramiczna/gres
2.1	komunikacja
90,3m ²	plytka ceramiczna/gres
2.2	1 gabinet SPŚ
19,9m ²	
2.3	2 gabinet SPŚ
18,9m ²	
2.4	3 gabinet SPŚ
17,2m ²	
2.5	4 gabinet SPŚ
16,4m ²	
2.6	5 gabinet SPŚ
16,3m ²	
2.7	6 gabinet SPŚ
16,5m ²	
2.8	7 gabinet SPŚ
14,0m ²	
2.9	8 gabinet SPŚ
16,5m ²	
2.10	9 gabinet SPŚ
16,1m ²	
2.11	10 gabinet SPŚ
16,4m ²	
2.12	11 gabinet SPŚ
17,1m ²	
2.13	toaleta damska
6,0m ²	plytka ceramiczna/gres
2.14	umywalnia toalety damskiej
5,6m ²	plytka ceramiczna/gres
2.15	toaleta męska
6,1m ²	plytka ceramiczna/gres
2.16	umywalnia toalety męskiej
3,7m ²	plytka ceramiczna/gres
2.17	pom. mop
3,6m ²	plytka ceramiczna/gres
2.18	pom. socjalne
19,7m ²	
2.19	gabinet zastępcy dyrektora
19,8m ²	
2.20	sekretariat
19,8m ²	
2.21	gabinet dyrektora
18,7m ²	
2.22	gabient radcy prawnego
12,9m ²	
2.23	pom. kadry i place
19,6m ²	
2.24	pom. zam. publiczne
13,2m ²	
2.25	pom. księgowych
34,0m ²	
2.26	gabinet głównego księgowego
18,4m ²	
2.27	pom. kierownika SPŚ
18,7m ²	
2.28	zaplecze
4,0m ²	

SUMA II PIĘTRO 512,6 m²

LEGENDA:

- Gniazdo wtyczkowe jednofazowe, trójfazowe natynkowe z kółkiem uziemiającym
- Wyłącznik p-poż
- Gniazda wtyczkowe podtynkowe podwójne
- wypust elektryczny zasilający stałe urządzenia
- zestaw zasilający typ "ZPA" (2x230 V + 2xLAN)
- zasilanie wentylatora
- czujka pożarowa
- przycisk przewietrzania
- przycisk oddymiania
- kaseta wideodomofonu
- wideodomofon

Układ sieci TN-S
Ochrona od porażeń :
szybkie wyłączenie zasilania
z zastosowaniem wyłącznika
różnicowo-prądowego

Autorska Pracownia Architekt Janusz Pulikowski, 89-240 Kcynia, ul. Okrężna 6, tel. 600 817 111					
PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Leszek Sobala upr KUP/0070/POOE/11	INWESTOR: Gmina Września ul. Ratuszowa 1 62-300 Września	PROJEKT: Projekt adaptacji części budynku szkoły na MOPS na dz. nr geod. 3807, obręb Września, gm. Września - projekt zamienny do pozwolenia na budowę nr 163/2018 z dnia 12.03.2018r	BRANŻA: Elektryczna	STADIUM: PB	DATA: 21.12.2021
TREŚĆ RYSUNKU: Rzut II piętra - instalacje pozostałe				SKALA: 1:100	NR RYS: E-04