



„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Sokolniki, dnia 30 stycznia 2024 r.

GMINA SOKOLNIKI

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1,
98 – 420 Sokolniki

ROS.042.2.1.2024

Wszyscy Wykonawcy

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR 3

Zamawiający informuje, że Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. W związku z powyższym, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

- 1) *Prosimy o doprecyzowanie parametrów oczekiwanej pompy głębinowej biorąc pod uwagę, że:*
 - *charakterystyka pompy OMNIGENA SPO- 46-10 wskazuje na ciśnienie w punkcie o wydajności 54 m³/h w wysokości 60 m słupa wody*
 - *max. dopuszczalny wydatek studni to 40m³/h*
 - *wymagane w PFU parametry to 54 m³/h i min. 100 m słupa wody*
 - *zwierciadło dynamiczne kształtuje się na poziomie ok. 30 m poniżej terenu SUW*
 - *odległość między studnią a SUW jest nieznaczną (do 50 m)*
 - *pompa głębinowa podaje wodę na aerator i filtry pracujące ciśnieniowo, po czym woda retencjonowana jest w zbiorniku otwartym.*

Proponujemy optymalizację oczekiwanych parametrów, praca na swobodny wypływ nie wymaga ciśnienia na poziomie 100 m słupa wody.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU) służy do określenia zakresu prac – ustalenia planowanych kosztów prac projektowych i robót budowlanych, przygotowania oferty, szczególnie w zakresie obliczenia ceny oferty oraz wykonania prac projektowych. Program ten,



„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”

z definicji ustawowej, zawiera więc ogólne wytyczne i zakładane funkcjonalności obiektu, jakie Zamawiający chciałby uzyskać w wyniku realizacji robót.

Wobec powyższego Zamawiający informuje, że to do obowiązków Wykonawcy będzie należało dobranie odpowiedniego rodzaju pompy głębinowej o takich parametrach, które zapewnią podawanie wody w zaplanowanych ilościach. Wskazany w Wyjaśnieniach Treści Specyfikacji Warunków Zamówienia nr 1, rodzaj istniejącej pompy nie stanowi wymogu Zamawiającego w zakresie rodzaju pompy.

Z poważaniem

Wójt Gminy Sokolniki

/-/ Sylwester Skrzypek