

Kostrzyn nad Odrą, 10.06.2024r.

Nasz znak DAI / W /0816..... / 2024

Dotyczy: wykonanie, dostawa i instalacja szaf rozdzielczych oraz aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki w budynku pras i hali dmuchaw na oczyszczalni ścieków w Kostrzynie nad Odrą

Pytanie nr1:

Czy przedmiot zamówienia obejmuje również prace związane z: wygrywaniem lub modyfikacją oprogramowania sterowników PLC, paneli operatorskich?

Z opisu wynika, że sterownik oraz panel ma zostać przeniesiony, jednak nie mamy pewności, czy biorąc pod uwagę konfigurację nowych rozdzielnic nie wystąpi konieczność zmiany w oprogramowaniu.

Odpowiedź:

Przedmiot zamówienia nie obejmuje prac związanych z wygrywaniem lub modyfikacją oprogramowania sterowników PLC i paneli operatorskich.

Nie udostępniamy programów, nie chcemy wprowadzać w nich zmian, wskazany sprzęt wystarczy przenieść do nowych szaf podczas montażu na obiekcie i podłączyć zgodnie z projektem.

MIEJSKIE ZAKŁADY KOMUNALNE
Spółka z o.o.
PREZES Zarządu
mgr inż. Olgierd Kłapoczek