

**Wymiana czujek ppoż. wraz z niezbędnym osprzętem
ZAPYTANIE OFERTOWE NPU/00715/2024**

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

**Dotyczy :Wymiana uszkodzonych czujek p.pož w systemie instalacji p.pož -wg n/w
lokalizacji w Szpitalu Jelenia Góra ul. Ogińskiego 6**

Wymianie podlega cała pętla 231 obejmująca swoim obszarem Budynek B2/niski parter + piwnica + poddasze

Wymianie podlega cała pętla 121 obejmująca swoim obszarem Budynek Kottłowni

- 1 Demontaż starych czujek pożarowych - 94 szt- /odzysk do utylizacji/
- 2 Demontaż demolacyjny gniazd pożarowych w wykonaniu konwencjonalnym do samoczynnych ostrzegaczy pożarowych-czujek -94 szt
- 3 Montaż gniazd pożarowych w wykonaniu konwencjonalnym do samoczynnych ostrzegaczy pożarowych czujek
-Gniazdo czujki IQ8 - 85 szt
- 4 Montaż czujek pożarowych- wielosensorowa czujka dymu i ciepła O2T serii IQ8-85 szt
- 5 Montaż czujek czujek pożarowych-optyczna czujka dymu serii IQ8 - 9szt
- 6 Demontaż demolacyjny ręcznych ostrzegaczy pożaru -przycisk z izolatorem zwarć-9 szt
- 7 Montaż ręcznych ostrzegaczy pożaru -przycisk z izolatorem zwarć - 9szt
- Elektronika ROP z izolatorem serii IQ8
- Obudowa ROIP czerwona
-Folia opisowa do ROP
- 8 Wymiana modułu do 8 adresów/Adapter eBK 4G/2R z wbudowanym izolatorem zwarć-2 szt
- 9 Wprowadzenie zmian do wizualizacji IFTER - 1 kpl
- 10 Utylizacja jonizacyjnych czujek dymu -85 szt

Termin realizacji 30 dni, od daty podpisania umowy

ZŁA KIEROWNIKA
DZIAŁU TECHNICZNEGO EKSPLOATACYJNEGO

Tomasz Musielak

Data, miejscowość oraz podpis(-y):

Dokument należy podpisać podpisem elektronicznym: kwalifikowanym, zaufanym lub osobistym bądź wydrukowany dokument podpisać własnoręcznie, zeskanować - załączyć do oferty poprzez platformę zakupową

tel. sekretariat: (075)-75-37-201, tel. centrala: (075)-75-37-100

fax: (075)-75-42-335

e-mail: poczta@spzoz.jgora.pl