

Nawojowa, 11-10-2024 r.

Zn.spr.: SA.270.2.6.2024

/doręczenie wyłącznie elektroniczne/

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ

W toku prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przebudowa drogi leśnej nr 72 w leśnictwie Barnowiec (nr inw. 220/124)” w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2023 poz. 1605 ze zm.) dalej: Pzp, otrzymano wnioski o wyjaśnienie treści SWZ.

Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 udziela następujących wyjaśnień:

Treść zapytań i odpowiedzi.:

1. Prosimy o udostępnienie Projektu Wykonawczego
Odp. Załączony w postępowaniu projekt budowlany jest projektem wykonawczym
2. Prosimy o potwierdzenie, że przedmiotowe postępowanie dotyczy wykonania odcinka drogi o łącznej długości 2,25 km (Etap I i II).
Odp. Zamawiający potwierdza, że przedmiotowe postępowanie dotyczy wykonania odcinka drogi o łącznej długości 2,25 km (Etap I i II).
3. Prosimy o udostępnienie tabeli bilansu mas ziemnych.
Odp. Zamawiający nie posiada bilansu mas ziemnych, wyliczeń dokonano w przedmiarze
4. Czy Zamawiający potwierdza, że posiada wszelkie aktualne wymagane prawem pozwolenia i uzgodnienia niezbędne do realizacji zamówienia, a jakiegokolwiek braki w tym zakresie nie obciążą Wykonawcy?
Odp. Zamawiający posiada wymagane prawem pozwolenia i uzgodnienia niezbędne do realizacji zamówienia, a braki w tym zakresie nie obciążą Wykonawcy
5. Prosimy o wskazanie hierarchii ważności dokumentacji.
Odp. Projekt, przedmiar, ST
6. Prosimy o udostępnienie budżetu.
Odp. Kwota przeznaczona na realizację zadania zostanie opublikowana przed otwarciem ofert
7. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian projektowych w dokumentacji polegających na wprowadzeniu technologii nie gorszych niż w niej zawartych?
Odp. Nie

8. Prosimy o udostępnienie kosztorysów z przypisanymi do każdej pozycji odpowiednich numerów specyfikacji technicznych.
Odp. Zamawiający nie udostępnia kosztorysu
9. Prosimy o udostępnienie specyfikacji dla płyt drogowych.
Odp. Zamawiający nie stawia dodatkowych wymagań do płyt drogowych poza PN
10. Dotyczy kosztorysu 0+000 do 1+579, pozycja 1.2.2, prosimy o potwierdzenie jednostki m3.
Odp. Właściwa jednostka to m2
11. Dotyczy kosztorysu 0+000 do 1+579, pozycja 1.2.2, prosimy o potwierdzenie, że łącznie z pozycją 1.2.1 należy usunąć 698,63 m3 humusu.
Odp. Należy usunąć 121.5 m3 (607,5*0,2)
12. Dotyczy kosztorysu 1+579 do 2+250, pozycja 2.2.2, prosimy o potwierdzenie jednostki m3.
Odp. Właściwa jednostka to m2
13. Dotyczy kosztorysu 1+579 do 2+250, pozycja 2.2.2, prosimy o potwierdzenie, że łącznie z pozycją 2.2.1 należy usunąć 571,55 m3 humusu.
Odp. Należy usunąć 99,4 m3 (497*0,2)
14. Prosimy o udostępnienie przekroju poprzecznego przez odcinek trasy głównej, w której należy ułożyć 9 sztuk płyt drogowych (km 1+287,56).
Odp. Zamawiający nie dysponuje przekrojem – płyty należy ułożyć na podbudowie
15. Prosimy o udostępnienie przekroju poprzecznego przez poszerzenie lewe w odcinku km 1+313,00.
Odp. Zamawiający nie dysponuje przekrojem – płyty należy ułożyć na podbudowie
16. Prosimy o potwierdzenie ułożenie 6 sztuk płyt drogowych za barierą drogową w km 1+300.
Odp. Błąd na planie sytuacyjnym – bariery należy umieścić za płytami
17. Czy Zamawiający dopuszcza wykorzystanie staroużytecznych płyt drogowych czy bezwzględnie wymaga ułożenia nowych płyt drogowych?
Odp. Zamawiający wymaga nowych płyt drogowych
18. Prosimy o udostępnienie przekroju poprzecznego przez poszerzenie z płyt drogowych w km 0+484 oraz zjazd zrywkowy w km 0+470.
Odp. Zamawiający nie dysponuje przekrojem – płyty należy ułożyć na podbudowie
19. Dotyczy Projektu Budowlanego, rysunek 2.2, brak widocznego zarysu rowu w km 0+500 do 0+610. Prosimy o uzupełnienie.
Odp. Należy wykonać zarys rowu
20. Dotyczy Projektu Budowlanego, rysunek 2.3, 2.4, brak widocznego zarysu rowu w km 1+313,1+555,7. Prosimy o uzupełnienie.
Odp. Należy wykonać zarys rowu

21. Dotyczy Projektu Budowlanego, rysunek 2.4, prosimy o informację czego dotyczą obszary oznaczone niebieską linią (km 1+578,70)? Czy ten zakres objęty jest niniejszym postępowaniem?
Odp. Cieki nie wchodzące w zakres zadania
22. Dotyczy Projektu Budowlanego, rysunek 2.1, w km 0+000,00 – 0+031,10 znajduje się nawierzchnia bitumiczna. Kilometraż przedmiotowej inwestycji wynosi od 0+000 do 2+250 w związku z czym nawierzchnia bitumiczna wchodzi w zakres robót, natomiast w udostępnionych kosztorysach brak pozycji dla robót związanych z nawierzchnią bitumiczną. Prosimy o informację czy nawierzchnia bitumiczna wchodzi w zakres przedmiotowej inwestycji?
Odp. Zakres dotyczy zarysu rowu, nawierzchnia bitumiczna nie wchodzi w zakres opracowania
23. Prosimy o udostępnienie przekroju poprzecznego przez konstrukcje drogi w km 0+000 – 0+031,10.
Odp. Brak przekroju – opracowanie dotyczy zarysu rowu
24. Prosimy o uzupełnienie udostępnionych kosztorysów o pozycje dotyczące wykonania nawierzchni bitumicznych.
Odp. Nawierzchnia bitumiczna nie wchodzi w zakres
25. Prosimy o udostępnienie specyfikacji dla nawierzchni bitumicznych.
Odp. jw.
26. Dotyczy pozycji kosztorysowej nr 1.2.4 oraz 1.2.5. Prosimy o potwierdzenie, że łącznie należy wykonać 1.351,50 m³ wykopów.
Odp. Są to odrębne pozycje do wykonania – jedna spycharką a druga koparką z wywozem urobku
27. Dotyczy pozycji kosztorysowej nr 2.2.4 oraz 2.2.5. Prosimy o potwierdzenie, że łącznie należy wykonać 99,40 m³ wykopów.
Odp. Jw.
28. Prosimy o wskazanie lokalizacji sączków poprzecznych z kruszywa (kosztorys poz. 1.3.1).
Odp. Lokalizacja zostanie wskazana po wykonaniu prac ziemnych i pojawieniu się wycieków wody
29. Prosimy o udostępnienie szczegółu wyżej wymienionych sączków poprzecznych.
Odp. Określono w przedmiarze poz. 1.3.1
30. Czy Zamawiający wymaga zapewnienie nadzoru przyrodniczego? Prosimy o wskazanie pozycji kosztorysowej, w której należy wycenić nadzór.
Odp. Nadzór przyrodniczy będzie prowadzony przez pracowników Zamawiającego
31. Czy Zamawiający wymaga zapewnienie nadzoru archeologicznego? Prosimy o wskazanie pozycji kosztorysowej, w której należy wycenić nadzór.
Odp. Zamawiający nie wymaga zapewnienie nadzoru archeologicznego.

32. Dotyczy wzoru umowy, §1, pkt. 2. Prosimy o informację co należy rozumieć przez serwis posprzedażny i jakiego zakresu robót dotyczy?

Odp. Serwis posprzedażny został określony w SWZ dz. XVI pkt. 2 ppkt. C i stanowi jedną z wag kryteriów.

33. Kosztorys ofertowy, który jest załącznikiem do SWZ zawiera tylko stronę tytułową bez pozycji kosztorysowych. Proszę umieścić cały kosztorys wraz z pozycjami.

Odp. Kosztorys ofertowy ma kilka zakładek

34. W związku z planowanym ubieganiem się o realizację zamówienia, prosimy o zmodyfikowanie warunków udziału w postępowaniu w celu zapewnienia (zwiększenia) odpowiedniego poziomu konkurencyjności w przedmiotowym postępowaniu (Rozporządzenie Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. § 9 pkt 4 ust. 1) Dz. U. 2020 poz. 2415)

Prosimy o zmianę zapisu SWZ – Rozdział V Warunki udziału w postępowaniu, pkt. 1.4.2 Zdolność techniczna lub zawodowa. Prosimy o wydłużenie okresu, w którym Wykonawca ma się wykazać wykonaniem podobnego zadania.

Prosimy o ustanowienie warunku w treści jak poniżej:

1.4. Zdolność techniczna lub zawodowa

1.4.2. Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 4 lat liczonych wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie):

zrealizował lub realizuje (przy czym w tym przypadku będzie uwzględniana wartość zrealizowanej części przedmiotu umowy), minimum dwie roboty budowlane z zakresu budowy lub/i przebudowy dróg o wartości nie mniejszej niż 600 000,00 zł brutto na każdą taką robotę budowlaną przy czym:

(a) w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, co najmniej jeden z nich musi wykazać roboty budowlane dotyczące budowy lub przebudowy dróg o wartości stanowiącej co najmniej 600 000,00 zł brutto na 1 taką robotę budowlaną,

(b) w przypadku polegania na doświadczeniu podmiotów udostępniających zasoby, co najmniej jeden z takich podmiotów lub wykonawca (a w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – co najmniej jeden z nich) musi wykazać roboty budowlane dotyczące budowy lub przebudowy dróg o wartości stanowiącej co najmniej 600 000,00 zł brutto na 1 taką robotę budowlaną

Odp. Zamawiający nie uznaje powyższej treści do wyjaśnienia w SWZ i nie zamierza dokonywać modyfikacji warunków udziału w postępowaniu

Z poważaniem

Piotr Majka

Zastępca Nadleśniczego

/podpisano elektronicznie/