

**Znak sprawy: NSZ.26.P4.2022.MM**

**Informacja dla Wykonawców  
Pytania i odpowiedzi do Ogłoszenia  
dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu na dostawę  
urządzeń pomiarowych z obudową  
PN/4/2022/D**

Zamawiający działając zgodnie z pkt. 13.12. Ogłoszenia w związku z otrzymanym od potencjalnego Wykonawcy zapytaniem udziela odpowiedzi jak niżej:

**Pytanie:**

Proszę o wyjaśnienie o jaki wodomierz chodzi w. zimnej czy gorącej bo opis jest sprzeczny w opisie w. zimna i oznaczeniu JS130... jest to oznaczenie dla wody gorącej: "Wodomierz w. zimna, z impls., z półśr., impulsowanie 10 dm<sup>3</sup>/imp., typ JS130 -3,5NK, Q<sub>n</sub>=3,5m<sup>3</sup>/h, Dn25, Q<sub>3</sub>= 6,3 m<sup>3</sup>/h, PN 6, Tmax50C, nr kat: 61-3965210-K00 + kpl. półśrubunków".

**Odpowiedź:**

Zamawiający dokonuje zmiany opisu przedmiotu zamówienia w zadaniu nr 4 poz. 4: Wodomierz woda gorąca, typ JS130 6,3 - NK Master+, DN25, G 1¼", Q<sub>3</sub>=6,3 m<sup>3</sup>/h, PN16, Tmax130C, z liczydłem, z nadajnikiem - impulsowanie 10 dm<sup>3</sup>/imp., (nr kat: 61-3965210-K00) + komplet półśrubunków, prod. PowoGaz - **3kpl.**

Zamawiający dokonał zmiany Ogłoszenia. Prosimy o zapoznanie się ze zmianami.

**Zgodnie z pkt. 13.15. Ogłoszenia wszelkie wprowadzone w Ogłoszeniu zmiany są wiążące dla wszystkich Wykonawców i winny być uwzględnione przy składaniu ofert.**

Tarnów dn. 18.01.2022 r.