



Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A.

ul. Bytomska 7, 70-603 Szczecin, tel. +48 91 430 82 22, fax. +48 91 430 82 82, info@port.szczecin.pl, port.szczecin.pl

Szczecin, dnia 25.11.2025 r.

Nr referencyjny: **NZP-091/84/IB-II-19/2025**

DO WYKONAWCÓW

Dot.: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Budowa placu składowego zintegrowanego z drogą w rejonie nabrzeża Katowickiego oraz Dąbrowieckiego w systemie zaprojektuj i zbuduj.

Zamawiający, na podstawie ust. 2 Rozdziału IX SWZ, w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1071), pn.: „**Budowa placu składowego zintegrowanego z drogą w rejonie nabrzeża Katowickiego oraz Dąbrowieckiego w systemie zaprojektuj i zbuduj**” udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie nr 1

Mając na uwadze wysokie wymagania dot. płyt drogowych oraz liczne odpowiedzi uzyskane od Producentów prefabrykatów betonowych informuje, że Producenci w przypadku płyt o wym. 300x150x20cm mogą zagwarantować spełnienie wymagań parametrów wymiarowych tylko dla Gatunku 2, w związku z czym zwracam się z prośbą o dopuszczenie do wbudowania płyt drogowych spełniających wymogi Gatunku 1/ Gatunku 2.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie płyt spełniających wymagania parametrów wymiarowych dla Gatunku 2 według tablicy 2 OPZ przy zachowaniu pozostałych parametrów i wymagań określonych dla płyt w tym wskazanych w tablicy 1 do OPZ dla Gatunku 1.

