


OZNACZENIE PROFILU: 01-C1  
POZIOM PORÓWNAWCZY 215.00 m n.p.m.

	xxx	xxx	xxx
RZĘDNA TERENU ISTN.		224.96	225.83
RZĘDNA OSI SIECI		224.12 224.96	224.55
NAZIOM		0.79 0.97 223.94	1.23 224.55
ZAGŁĘBIENIE OSI SIECI		0.84 1.02 0.99	1.30 1.28
SPADKI, DŁUGOŚCI		44%	28%
ŚREDNICA, MATERIAŁ		Rury preizolowane 2xø48,3/110 L=14.5m	
ODLEGŁOŚCI		0.0 2.5 5.8 6.7 12.7 14.5	

Generator rysunkowy 7.33.7 (www.epi-graf.com.pl)  
Nazwa pliku: Sikorskiego 77 Projekt: Sikorskiego 77



Zakład Usług Projektowych

Zamawiający

Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej -Gliwice Sp. z o.o. - Gliwice, ul. Królewskiej Tamy 135

Tytuł projektu

Przyłącze ciepłownicze w. p. do budynku przy ul. Sikorskiego 77 w Gliwicach

Tytuł rys.

Profil przyłącza

	Imię i nazwisko	Nr. upraw.	Specjalność	Podpis	Data	Skala	Nr.umowy
PROJEKTANT	mgr inż. J.Bania	793/01	Sieci zewnętrzne		02.2024	1: 100/100	U10/2023
WYKONAŁ	mgr inż. J.Bania	793/01	Sieci zewnętrzne		Nr.rys 2 -10/23		Nr.kol. 2