





Szczegół wyprowadzenia drutów  
alarmowych spod pokryw końcowych  
w pomieszczeniu wymiennikowni




## OZNACZENIA

-  Przewód sygnalizacyjny miedziany ocynowany
-  Przewód sygnalizacyjny miedziany
-  Spięcie przewodów alarmowych w pomieszczeniu węzła

## UWAGA

1. Przewody sygnalizacyjne wyprowadzone w węźle spod pokryw końcowych połączyć konektorami przez zaciśnięcie i lutowanie

		<h3>Zakład Usług Projektowych</h3>					
Zamawiający	Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej - Gliwice Sp. z o.o. - Gliwice, ul. Królewskiej Tamy 135						
Tytuł projektu	Przyłącze ciepłownicze w. p. do budynku przy ul. Sikorskiego 77 w Gliwicach						
Tytuł rys.	<h3>Schemat instalacji alarmowej</h3>						
	Imię i nazwisko	Nr. upraw.	Specjalność	Podpis	Data	Skala	Nr.umowy
PROJEKTANT	mgr inż. J.Bania	793/01	Sieci zewnętrzne		02.2024	1: 500	U10/2023
WYKONAŁ	mgr inż. J.Bania	793/01	Sieci zewnętrzne		Nr.rys		Nr.kol.
					4 -10/23		4