

PWIK/W/2024/.....²⁸...../DT/W/2024/13
DT/3307/2023/17142

Gliwice, dnia 03.01.2024 r.

ZAKŁAD USŁUG PROJEKTOWYCH
ul. Tatarkiewicza 15A/6
41-819 Zabrze

Dotyczy: aktualizacji mapy zasadniczej i uzgodnienia pod względem kolizji z przewodami: wodociągowym i kanalizacji sanitarnej projektowanego przyłącza ciepłowniczego wysokich parametrów dla zasilania remontowanego budynku przy ul. Sikorskiego 77 w Gliwicach
(Inwestor: Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej-Gliwice Sp. z o.o.)

W nawiązaniu do Państwa pisma, znak: **ZUP/U10/02/2023** z dnia 14.12.2023 r. (wpływ do PWiK w dniu 19.12.2023 r.) w załączeniu zwracamy mapę i potwierdzamy aktualność naniesionych przewodów: wodociągowych i kanalizacji sanitarnej w granicach opracowania.

Nadmieniamy, że nie można wykluczyć istnienia innych niezainwentaryzowanych przewodów i urządzeń: wodociągowych i kanalizacji sanitarnej w aktualizowanym zakresie.

Projektowana inwestycja krzyżuje się z przewodem wodociągowym. Wobec powyższego projektowane przyłącze uzgadniamy na następujących warunkach:

1. Na skrzyżowaniu z przewodem wodociągowym przewód cieplny ułożyć w rurze ochronnej. Długość rury i jej odległość od przewodu wodociągowego przewidzieć zgodnie z normą.
2. W razie konieczności zabezpieczenia przewodu wodociągowego w miejscu skrzyżowania z przewodem cieplnym koszty z tym związane będzie ponosić Inwestor. Sposób ewentualnego zabezpieczenia przewodu jw. należy ustalić z pracownikami tut. Spółki w trakcie realizacji.
3. W przypadku wykonywania przewiertu należy sprawdzić położenie przewodu wodociągowego za pomocą przekopów kontrolnych.
4. W przypadku uszkodzenia przewodu wodociągowego lub elementów uzbrojenia przy prowadzeniu prac ziemnych, Inwestor (Wykonawca robót) będzie ponosić odpowiedzialność za usunięcie awarii.
5. Prace należy prowadzić pod naszym nadzorem branżowym, a roboty ziemne wykonywać sposobem ręcznym. Przed rozpoczęciem robót złożyć z min. dwutygodniowym wyprzedzeniem w PWiK Sp. z o.o. w Gliwicach, ul. Rybnicka 47 zlecenie na pełnienie nadzoru z podaniem warunków płatności. W sprawie ustalenia terminu jego pełnienia proszę kontaktować się z Działem Eksploatacji Sieci Wodociągowej i Systemów Pomiarowych: Krzysztof Dobrzyński, tel. 785 999 325 lub Janusz Dobrzyński, tel. 785 999 327

 **Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach**

ul. Rybnicka 47
44-100 Gliwice

Biuro Obsługi Klienta:
tel: +48 32 428 44 44

Strona:
www.pwik.gliwice.pl


e-mail: bok@pwik.gliwice.pl

NIP 631-010-26-08
Sąd Rejonowy w Gliwicach Wydział X
KRS 0000027652
Kapitał zakładowy 213 780 500,00 zł
Konto: Bank MILLENNIUM S.A.
97 1160 2202 0000 0003 6691 7854

W części dotyczącej kanalizacji deszczowej należy zwrócić się do Działu Gospodarowania Wodami tut. Spółki z odrębnym wnioskiem.

Aktualizacja i uzgodnienie są ważne przez okres dwóch lat licząc od daty niniejszego pisma. Z tytułu wykonanej usługi obciążymy Państwa należnością, zgodnie z cennikiem opłat obowiązujących w tut. Przedsiębiorstwie.

Z poważaniem


KIEROWNIK
DZIAŁU ROZWOJU SIECI
WODOCIAŁOWO-KANALIZACYJNYCH
Weronika Przybycin

Sprawę prowadzi: Krzysztof Morawiec, tel. 32 428 45 06

Kopia:

DT aa. K.M.

mgr inż. Janusz BANIA
upr. bud. b/o do projektowania
w spec. instalacyjnej w zakresie
sieci, instal. i urządzeń: wod-kan.,
ciepłych, wentyl. i gazowych
Nr ewid. 1301 UW Katowice

Bania

DT 1330+12023/14142

2 dn. 03.01.2024r.

PRZEDSIĘBIORSTWO
Wodociągów i Kanalizacji
Spółka z o.o.
Dział Rozwoju Sieci Wodociągowo-Kanalizacyjnych
44-100 Gliwice, ul. Rybnicka 47
tel. 32 428 45 04

Województwo: śląskie

Powiat: m. Gliwice

Jednostka ewidencyjna: 246601_1, Gliwice

Obręb: 0051, Sośnica

SKALA 1:500

Janina

Układ odniesienia: PL-ETRF89, układ wsp. płaskich: PL-PL-2000 strefa 6, układ wys.: PL-EVRF2007-NH
Sekcje mapy: 6.130.27.13.2.2; 6.130.27.08.4.4

OZNACZENIA

- Trasa proj. przyłącza
- Z1 Ł Załom na trasie przyłącza
- Z01 Zawory odcinające

