


Nazwa obwodu	Gniazda 230V											
	Wył. różn. prądowy	bemary elektr. 2 szt	bemary elektr. 2 szt	Wył. różn. prądowy	lodówki w chłodni K.05	obróbka jaj K.06	Wył. różn. prądowy	pom. K.04, K.07, K.08	pomieszczenia K.09 do .13	Wył. różn. prądowy	pom. K.19, K.01, K.02, K.03, K.15, K.16, K.18	kuchnia K.14
Moc obc.	----	1,6 kW	1,6 kW	----	1,8 kW	0,5 kW	----	0,6 kW	1 kW	----	2 kW	2 kW
Za-bezp.	40 - 0,03/2	B16/1	B16/1	40 - 0,03/2	B16/1	B16/1	40 - 0,03/2	B16/1	B16/1	40 - 0,03/2	B16/1	B16/1
Nr obw.	--	308	309	--	310	311	--	312	313	--	314	315



UKŁAD TN - S

Opis zmiany :				BENBUD Zakład Projektowania i Usług Budowlanych, Benedykt Reder ul. Kulerskiego 11 86-300 Grudziądz		Projektował	inż. M. Zwoliński	Rozdzielnica kuchni RK Schemat obwodowy				
Zm.						Sprawdził	mgr inż. J. Koprowski	Branża elektryczna	Obiekt: Przedszkole ul. Kościelna, Łąg powiat Chojnice dz. nr 453/1, 454	Nr rysunku E-3	Zm. -	Arkusz 2
						2020 r						