Nazwa obwodu		Ogrz. dachu rozdzielnica RD2	Gniazda 230V		Oświetlenie wózkarni P.10	Oświetlenie otoczenia zewnętrznego			Centrale wentylacyjne				
			Wył. różn. prądowy	wózkarnia P.10		przekaźnik astronomiczny	sterowanie automatyczne	załączanie ręczne sygnalizacja zał.	poddasze nad P.01 CW1	poddasze nad P.28 CW2	poddasze nad P.08 CW3	poddasze nad P.21 CW4	poddasze nad K.14 CW5
Moc obc.		21,9 kW	----	0,6 kW	0,04 kW		1,2 kW		1,5 kW	1,5 kW	1,5 kW	1,5 kW	1,5 kW
Za-bezp.		C40/3	40 - 0,03/2	HN-B16/1	B6/1		B16/1		B16/1	B16/1	B16/1	B16/1	B16/1
Nr obw.		6	--	7	8	9			10	11	12	13	14

Rozdzielnica Główna RG

Elementy na obiekcie



UKŁAD TN-C-S

Opis zmiany :							
Zm. -	**BENBUD** Zakład Projektowania i Usług Budowlanych, Benedykt Reder ul. Kulerskiego 11 86-300 Grudziądz	Projektował	inż. M. Zwoliński		Rozdzielnica Główna RG Schemat obwodowy		
					Branża elektryczna	Obiekt: Przedszkole ul. Kościelna, Łąg powiat Chojnice dz. nr 453/1, 454	Nr rysunku **E-0**
		Sprawdził	mgr inż. J. Koprowski				Zm. -
				2020 r			Arkusz 2