


Nazwa obwodu	Zasilanie z rozdzielnic RG	Ogranicznik przepięć kl. 2 dobezpieczony	Sterowanie ogrzewaniem				Sygnalizacja załączenia ogrzewania	Ogrzewanie powierzchni 1			
			zegar sterujący	termostat	sygnalizacja niska temp.	wył. różnicowo prądowy 100mA		powierzchnia płaska			rynna
Moc obc.	20,8 kW	-----						1,72 kW	1,72 kW	1,72 kW	1,75 kW
Zabezp.	C40/3	-280/4		B6/1		63 - 0,1/4		C16/1	C16/1	C16/1	C16/1
Nr obw.	0							1	2	3	4



Opis zmiany :													BENBUD Zakład Projektowania i Usług Budowlanych, Benedykt Reder ul. Kulerskiego 11 86-300 Grudziądz		Projektował		inż. M. Zwoliński				Rozdzielnica dachu RD1							
															Sprawdził		mgr inż. J. Koprowski				Branża		Obiekt: Przedszkole ul. Kościelna, Łąg powiat Chojnice dz. nr 453/1, 454		Nr rysunku		Zm.	
Zm.		-																2020 r		elektryczna		E-4		-		1/2		