


WIDOK PO ZDJĘCIU DRZWI I OSŁON ZAKRYWAJĄCYCH LISTWY



ROZDZIELNICA:
podtynkowa

4 rzędy po 24 modułów 17,5.

Oznaczenia aparatów wewnątrz, widoczne po zdjęciu osłon.

Na osłonach nanieść pokazane numery obwodów i symbol rozdzielnicy.

Do wewnętrznej strony drzwi przykleić zafoliowany wykaz określający dla każdego nr obwodu, odbiory z niego zasilane.

UKŁAD TN-S

BENBUD Zakład Projektowania i Usług Budowlanych, Benedykt Reder ul. Kulerskiego 11 86-300 Grudziądz	Projektował	inż. M. Zwoliński	Rozdzielnica dachu RD1 Rysunek gabarytowy i wyposażenia		Skala	
	Sprawił	mgr inż. J. Koprowski			1:5	
			Branża	Obiekt: Przedszkole ul. Kościelna, Łag powiat Chojnice dz. nr 453/1, 454	Nr rysunku	Zm.
		2020 r	elektryczna		E-4.1	-
						Arkusz
						1/1