



*Do wszystkich Wykonawców
uczestniczących w postępowaniu*

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Dotyczy: postępowania nr 59/2022/TP/DZP o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na wykonanie robót remontowych w budynku Wydziału Geoinżynierii przy ul. Prawocheńskiego 15 Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Zamawiający, Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie, działając na podstawie art. 284 ust 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), przedstawia odpowiedzi na otrzymane zapytania:

Pytanie nr 1:

Proszę o informację właściwości użytkowych podłogi LVT? rozmiar, grubość, klasa ścieralności?

Odpowiedź:

Parametry paneli LVT:

- Waga całkowita min – 3960 gr/m²;
- Grubość całkowita – 2,5mm;
- Klasa palności – Bfl-S1;
- Klasa użytkowa min.– 43;
- Wyciszenie dźwięków - 76dB (klasa C);
- Izolacja cieplna 0,25 m²/KW;
- Odporność barw na światło ≥ 6 ;
- Odporność na ścieranie ≥ 2.0 mm³;
- Odporność na działanie wody - ≥ 4 ;
- Ładowanie elektrostatyczne <2 kV;
- Klasa komfortu - LC3;
- Antypoślizgowość – R10.

Z poważaniem,

KANCLERZ

mgr inż. Bogusław Stec

Sporządziła: Dorota Borkowska

SPECJALISTA

300

Dorota Borkowska