

STAROSTA GOSTYŃSKI  
Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej  
ul. Poznańska 200  
63-800 Gostyń  
ZUD.4290.226.2014

065  
STAROSTWO POWIATOWE  
w Gostyniu  
ul. Wrocławska 236  
63-800 Gostyń  
Gostyń 2014-06-18

## OPINIA NR 226/2014

opinii dokumentacji projektowej

Podstawa prawna wydania opinii:

art. 27 i 28 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. "Prawo geodezyjne i kartograficzne" (Dz. U. z 2010 r. nr 193 poz 1287) oraz § 20 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. z 2001 r. Nr 38 poz. 455).

**Przedmiot uzgodnienia:** 5 sieć kanalizacji sanitarnej

**Charakterystyka:** budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m .Głuchów etap II

**Dla:** Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich

**Data wpływu do zespołu:** 2014-06-06

Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej

Stwierdza że obiekt położony:

**Głuchów**

**Inwestor:** Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich  
63-820 PIASKI, Strzelce Wielkie 84

**Jednostka projektowa:**

Marian Szczepaniak

**Data posiedzenia:** 2014-06-11

**Uwagi i zalecenia:**

**Telekomunikacja Polska S.A. Rejon Zachodni Obsługi Klienta we Wrocławiu Dział Ewidencji i Zarządzania Zasobami Sieci w Poznaniu** –przedstawiciel nieobecny.

- Szczególną uwagę należy zwrócić na zachowanie normatywnych odległości w przypadku zbliżeń i skrzyżowań z siecią telekomunikacyjną, stosując odpowiednie zabezpieczenia przed jej uszkodzeniem.

- Lokalizację podziemnych urządzeń telekomunikacyjnych w terenie należy potwierdzić za pomocą próbnych przekopów.

- W miejscach skrzyżowań i zbliżeń z urządzeniami telekomunikacyjnymi prace ziemne wykonywać ręcznie z zachowaniem ostrożności, zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi.

**Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Poznaniu Rejon Dystrybucji Gazu Gostyń** – uzgadnia z uwagami:

1.Przed przystąpieniem do prac należy wykonać próbne przekopy celem ustalenia posadowienia gazociągów.

2.W miejscach zbliżeń z gazociągami zachować normatywną odległość (Dz. U. Nr 97 z 11 września 2001r.poz.1055).

3.Szczególną uwagę trzeba zwracać na skrzyżowaniu z siecią gazową (PN-91/M-3501) stosując odpowiednie zabezpieczenia przed jej uszkodzeniem(PN/E-05125,PN/E-05100).

4. Roboty ziemne w pobliżu gazociągów należy wykonywać ręcznie bez użycia sprzętu mechanicznego. Na trasie wykreślonych gazociągów znajdują się przyłącza gazowe do budynków.

5.Przed rozpoczęciem robót ziemnych wykonawca tych robót musi powiadomić Rozdz. Gazu w Gostyniu o terminie ich rozpoczęcia.

**ENEA Operator Sp. z o.o. Oddział Dystrybucji Poznań Rejon Dystrybucji Leszno** - W miejscach skrzyżowań i zbliżeń do istniejących urządzeń elektroenergetycznych ENEA Operator, Sp. z o.o. prace należy wykonywać przy użyciu narzędzi ręcznych i zachować wymagane przepisami odległości, stosując odpowiednie zabezpieczenia przed ich uszkodzeniem przypadku wystąpienia kolizji projektowanych obiektów z istniejącymi urządzeniami elektroenergetycznymi, usunięcie jej należy zrealizować w uzgodnieniu z ENEA Operator Sp. z o.o., kosztem i staraniem inwestora. Rozpoczęcie robót należy zgłosić do Posterunku Energetycznego w Kobylinie.

**M Z WiK Strzelce Wielkie** -w miejscu skrzyżowań lub w pobliżu urządzeń wod-kan. wykopy należy wykonywać ręcznie i zachować wymagane przepisami odległości.

**Starostwo Powiatowe w Gostyniu, Wydział Komunikacji i Dróg** jak w decyzji

KD-DR.673.69.2014 z dnia 23 maja 2014r.

**Burmistrz Pogorzeli** - jak w decyzji GK.7230.15.2014 z dnia 19.05.2014r.

**Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu Oddział w Lesznie**

- jak w piśmie RO EUM-433/Uz/47/50/14 z dnia 15.05.2014r.

**Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego** – bez uwag.

**Przewodniczący ZUDP:**

Zobowiązuje się wykonawcę prac inwestycyjnych do ochrony i zabezpieczenia znajdujących się na terenie realizowanej inwestycji punktów osnowy geodezyjnej i punktów granicznych (Dz.U.Nr 30 poz.163 art.15.1).

W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w/w punktów, osoby odpowiedzialne za ochronę i zabezpieczenie punktów osnowy geodezyjnej i punktów granicznych podlegają karze grzywny. (Dz. U. Nr 30 poz.163 art.481 z późniejszymi zmianami).

**Uwaga:** Uzgodnienie niniejsze jest opinią techniczną i nie zastępuje pozwolenia na budowę wydanego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego.

Przedłożony projekt został przez Zespół uzgodniony z zachowaniem wyżej wymienionych uwag.

Nie podlega opłacie skarbowej zgodnie z art. 3 ustawy z 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 2006r.Nr 225, poz.1635)

z up. Starosty  
Przewodniczący Zespołu  
Uzgadniania Dokumentacji  
Projektowej  
*Andrzej Pospieszynski*