

GK.7230.15.2014

STAROSTWO POWIATOWE  
w Gostyniu  
ul. Wrocławska 256  
63-800 Gostyń

## DECYZJA

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1980r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071) oraz art. 39 ust.1 pkt. 1 i ust. 3, art. 43 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000r. Nr 71 poz. 838), a także § 140 ust. 1, 6, 8 i 9 rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430), po rozpatrzeniu wniosku  
**Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich, Strzelce Wielkie 84, 63-820 Piaski** z dnia 12-05-2014 r.

### wyrażam zgodę

na lokalizację przebiegu trasy sieci kanalizacji sanitarnej w pasie dróg gminnych na działkach nr: 230, 234, 301, 871, 162/4, 94, 58/4, 58/2 w miejscowości Głuchów gmina Pogorzela zgodnie z następującymi warunkami:

1. Projektowaną trasę sieci kanalizacji sanitarnej lokalizować należy zgodnie z przebiegiem pokazanym na załączonych planach sytuacyjnych.
2. Podczas prowadzenia robót ograniczyć do minimum utrudnienia w ruchu drogowym.
3. Odtworzenie nawierzchni jezdni:
  - podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego, dolna warstwa, gr. 15 cm
  - podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego, górna warstwa, gr. 8 cm
  - podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego gr. warstwy 4 cm
4. Położenie nawierzchni na całej szerokości jezdni
  - wyrównanie istniejącej nawierzchni betonem asfaltowym wg obliczeń z profilu poprzecznego 4 cm
  - warstwa z betonu ścieralnego gr. min. 4 cm
5. Odbudowa chodników
6. Po zakończeniu robót miejsce wykopu i zajmowany teren przywrócić do stanu pierwotnego,
7. Przejścia poprzeczne przez drogi asfaltowe winne być wykonane metodą połówkową w rurze ochronnej na głębokość min. 0,8 m licząc od rzędnej niwelety dna rowu odwadniającego do górnej krawędzi rury ochronnej,

**Decyzja ważna jest na okres 2 lat i nie narusza praw osób trzecich.**

Powyższa zgoda nie jest równoznaczna z zezwoleniem na prowadzenie robót w pasie drogowym, o które wykonawca lub inwestor powinien zwrócić się w trybie i na warunkach określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 1986r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o drogach publicznych / Dz. U. Nr 6 poz. 33 z późniejszymi zmianami /, dołączając jednocześnie projekt organizacji ruchu drogowego opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonanie nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. Nr 177 poz. 1729), jak również nie jest równoznaczna ze zgłoszeniem budowy zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. prawo budowlane / Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 718 /.

**Decyzja ta wywołuje skutki prawne pod warunkiem uzyskania pozwolenia na budowę.**

### UZASADNIENIE

Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich 84, 63-820 Piaski wystąpił do tut. Urzędu z wnioskiem o wyrażenie zgody na lokalizację przebiegu trasy sieci kanalizacji sanitarnej w pasie dróg gminnych na działkach nr: 230, 234, 301, 871, 162/4, 94, 58/4, 58/2 w miejscowości Głuchów gmina Pogorzela.



Zgodnie z art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2004r. Nr 204 poz. 2086) obiekty budowlane, a do takich niewątpliwie zalicza się sieć kanalizacji sanitarnej, która równocześnie jest urządzeniem technicznym nie związanym z drogą, powinno być usytuowane w terenie zabudowy miast i wsi w odległości co najmniej 6 m od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi gminnej.

Z kolei § 140 ust. 9 rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430) przewiduje, że infrastruktura, o której mowa wyżej powinna być zlokalizowana w odległościach od drogi w określonych we wspomnianych wyżej przepisach ustawy o drogach publicznych.

Jak wynika z powyższych przepisów nie ma podstaw do umieszczenia sieci kanalizacji sanitarnej w pasie dróg gminnych, a tym samym do pozytywnego załatwienia złożonego wniosku.

Ponieważ art. 43 ust. 2 cytowanej ustawy o drogach publicznych przewiduje jednak, że w szczególnie uzasadnionych przypadkach Zarząd drogi może wyrazić zgodę na usytuowanie obiektu budowlanego przy drodze gminnej miejskiej na terenie zabudowy miast i wsi w odległości mniejszej niż 6m, organ rozpatrujący sprawę rozważył możliwość takiego rozwiązania.

Jego przyjęcie powoduje jednak, że obiekt budowlany zostałby umieszczony w pasie drogowym.

Co prawda art. 39 ust. 1 pkt. 1 ustawy o drogach publicznych zabrania lokalizacji w pasie drogowym urządzeń nie związanych z gospodarką drogową, ale mając na uwadze art. 43 ust. 3 tegoż artykułu, istnieje również możliwość wyrażenia zgody na taką lokalizację.

Przy zastosowaniu w/w przepisów należało jednak mieć na uwadze tak treść wspomnianego rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, jak i ustawy o drogach publicznych. W § 140 ust. 1 rozporządzenia stwierdzono, że umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej nie związanej z drogą, nie może naruszać elementów technicznych drogi oraz nie może przyczyniać się do czasowego lub trwałego zagrożenia bezpieczeństwa ruchu albo zmniejszenia wartości użytkowej drogi. W ust. 6 w/w paragrafu ustalono, że budowla liniowa przecinająca poprzecznie drogę lub usytuowana wzdłuż drogi, powinna być wykonana w taki sposób, aby nie ograniczała możliwości przebudowy lub remontu drogi. Z kolei ust. 8 tego paragrafu przewiduje, że usytuowanie infrastruktury w ulicy (drogi na terenie zabudowy miast i wsi) powinno uwzględniać planowaną docelową realizację drogi, a nowa infrastruktura podziemna nie powinna być usytuowana pod jezdnią istniejącą i docelową.

Natomiast art. 32 ustawy o drogach publicznych stwierdza, że w razie gdy budowa lub modernizacja drogi w miejscu przecięcia się z inną drogą komunikacji lądowej – m.in. z urządzeniem typu liniowego, powoduje naruszenie tych obiektów lub konieczność zmian dotychczasowego stanu, dokonanie zmiany lub przywrócenie poprzedniego stanu należy do zarządu drogi chyba, że zainteresowane strony postanowią inaczej.

Mając na uwadze powyższe przepisy, organ w piśmie nr GK.7230.15.2014 z dnia 12.05.2014 r. wskazał na jakich warunkach może zostać zlokalizowana trasa przebiegu projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej w pasie dróg gminnych.

Ponieważ wnioskodawca nie wniósł zastrzeżeń do w/w pisma, Urząd Miejski w Pogorzeli uznał, że przyjęto przedstawione tam warunki.

Biorąc powyższe pod uwagę oraz stosując cytowane w niniejszym uzasadnieniu przepisy wyraża się zgodę na lokalizację przebiegu trasy sieci kanalizacji sanitarnej w pasie dróg gminnych na działkach nr: 230, 234, 301, 871, 162/4, 94, 58/4, 58/2 w miejscowości Głuchów gmina Pogorzela na zasadach określonych w niniejszej decyzji.

### POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

#### Otrzymują:

1. Międzygminny Związek  
Wodociągów i Kanalizacji  
w Strzelcach Wielkich  
Strzelce Wielkie 84  
63-820 Piaski

2. a/a

Sprawę prowadzi: Piorun Piotr  
tel.(0-65)5734620

BURMISTRZ  
*[Podpis]*  
inż. Piotr Curyk

